

Radom, dn. 10-02-2022r

RM/MK/1890/2022

P.W. „DAKAR”
Janusz Karpeta
ul. Graniczna 17
26-600 Radom

Dotyczy: zaopiniowania projektowanej drogi w odniesieniu do istniejącej sieci elektroenergetycznej.

W nawiązaniu do pisma RM/114/MK/2022 o zaopiniowanie projektu przebudowy drogi gminnej Gulin – Jankowice w m-ci Gulin, gm. Zakrzew, RF Radom uzgadnia projekt z uwagami:

1. W przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu, które mogą wpłynąć na usytuowanie urządzeń energetycznych należy dostosować urządzenia tak, aby były posadowione zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Istniejące kable energetyczne nN krzyżujące się z planowaną inwestycją zabezpieczyć rurami ochronnymi, obok ułożyć rury zapasowe SRS 110.
3. Całość prac wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, min.PN/E-05125, N SEP-E-004.
4. Cały zakres prac należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
5. Prace należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie kwalifikacje do ich wykonywania.
6. Powyższe prace podlegają odbiorowi przez uprawnionego pracownika RE Radom.

Z poważaniem:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Wydział Majątku Słecznego
Kierownik
Mieczysław Baranowski

Do wiadomości:

1. RM
2. Adresat + załącznik graficzny

Sprawę prowadzi Marcin Kicior tel. 48-365 71 65

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S. A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).