

Radom, dnia 12.01.2021 r.

Zn.spr.: Z.270.1.2020

Informacja dla wykonawców

Nadleśnictwo Radom przekazuje do wiadomości potencjalnych wykonawców odpowiedzi na pytania skierowane do Zamawiającego w związku z postępowaniem na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu lokalizacji pożarów.

1. Jaka jest przewidywana długość WLZ dla lokalizacji Oblas, Janiszew i Nadleśnictwa. Jaki jest obecnie sposób zasilania tych lokalizacji i jaką dysponują mocą.

Odp.: długość WLZ dla poszczególnych lokalizacji wynosi:

- Oblas ok. 105 mb -

- Janiszew ok. 410 mb -

- maszt przy Nadleśnictwie może być zasilany z budynku

Aktualnie w lokalizacjach Oblas i Janiszew brak jest zasilania, wykonane zostały natomiast przyłącza elektryczne (moc przyłączeniowa: Oblas 6 kV, maszt Janiszew 2kV), których lokalizację pokazano na załącznikach graficznych.

2. Czy wieże dla lokalizacji Modrzejowice i Rajec mają wystarczającą nośność do instalacji na nich paneli fotowoltaicznych?

Odp.: Wykonawca powinien uwzględnić koszty ekspertyz dotyczących określenia nośności konstrukcji dostrzegalni w kalkulacji oferowanej ceny.

3. Co w przypadku konieczności wzmocnienia wież? Kto ma wykonać opinie nośności wieży i ewentualne projekty ich wzmocnienia wraz z pozwoleniami na budowę.

Odp.: Przedmiotem zlecenia jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla systemu wykrywania i lokalizacji pożarów w Nadleśnictwie Radom opartego na istniejących elementach infrastruktury oraz elementach projektowanych. W przypadku, kiedy zaistnieje konieczność modyfikacji istniejących konstrukcji Wykonawca powinien przygotować niezbędną dokumentację projektową, dokonać wymaganych uzgodnień i uzyskać wymagane przepisami pozwolenia. Zamawiający dopuszcza demontaż kabiny obserwatora na dostrzegalniach.

4. Czy są decyzje lokalizacji dla dwóch masztów? Jeżeli na drugiej lokalizacji obowiązuje MPZP to czy dopuszcza on lokalizację masztu o tej wysokości.

Odp.: Nadleśnictwo posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego masztu wolnostojącego w m. Janiszew gm. Zakrzew. Dla

masztu zlokalizowanego na terenie miasta Radom (przy Nadleśnictwie) należy uzyskać decyzję lokalizacyjną. Aktualnie brak jest obowiązującego MPZP dla tej lokalizacji. Obydwa maszty mają zostać zaprojektowane jako konstrukcje wolnostojące (bez odciągów).

5. Czy istnieje archiwalna dokumentacja techniczna istniejących wież.

Odp.: Nadleśnictwo jest w posiadaniu dokumentacji technicznej istniejących dostrzegalni.

6. Czy dla nowych masztów Zamawiający posiada mapy do celów projektowych.

Odp.: Nadleśnictwo nie posiada map do celów projektowych dla projektowanych masztów.

7. Czy dla nowych masztów Zamawiający posiada badania geotechniczne ?

Odp.: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wykonanie badań geotechnicznych wchodzi w zakres prac objętych umową.

Z poważaniem
Jerzy Jacek Karaśkiewicz
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Szkice orientacyjne - 3 szt.