

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
PARTER			
	0.1	WIATROŁAP	11,8
	0.2	HOL	204,4
	0.4	KANTOREK	19,0
	0.4	WIATROŁAP	18,8
	0.5	DYŻURKA	13,9
	0.6	KOMUNIKACJA	84,6
	0.7	HALA SPORTOWA	1 057,7
	0.8	POM. TECHNICZNE	26,7
	0.9	POM. GOSP.	4,4
	0.10	MAGAZYN	3,8
	0.11	MAGAZYN	15,5
	0.12	MAGAZYN	54,2
	0.13	SAUNA	13,6
	0.14	WC	5,8
	0.15	WC	9,5
	0.16	WC MĘSKIE	3,3
	0.17	POM. GOSP.	3,2
	0.18	WC DAMSKIE	3,7
	0.19	POM. SANITARNE	5,2
	0.20	KOMUNIKACJA	6,2
	0.21	POM. BIUROWE	11,9
	0.22	POM. BIUROWE	13,1
	0.23	SZATNIE	20,9
	0.24	UMYWALNIA	15,7
	0.25	WC	2,4
	0.26	WC	2,7
	0.27	NATRYSKI	4,9
	0.28	SZATNIE	16,8
	0.29	SZATNIE	16,9
	0.30	UMYWALNIA	14,5
	0.31	WC	2,1
	0.32	KOMUNIKACJA	32,1
	0.33	SZATNIA	22,5
	0.34	MAGAZYN	20,1
	0.35	MAGAZYN	54,4
			1 816,3 m²

Jako rozwiązania zamienne przewidziano:

1) Wyposażenie przedmiotowej strefy pożarowej w nowoczesny system SSP podłączony do monitoringu pożarowego PSP. Projekt systemu SSP zostanie wykonany w odrębnym opracowaniu oraz uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
2) Montaż dodatkowej lampy zewnętrznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obrębie połowy biegu schodów zewnętrznych K3;
3) Montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 2 lx w obrębie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych;
4) Zwiększenie ilości podręcznego sprzętu gaśniczego o 100 % w stosunku do obowiązującego normatywu;
5) Przeprowadzenie szkolenia dla personelu budynku na temat zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych i zasad postępowania w przypadku pożaru oraz zasad ogłaszania i prowadzenia ewakuacji;
6) Przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Lokalizacja opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z projektem wykonawczym wg odrębnego opracowania.

Na rysunku przedstawiono schematyczną lokalizację projektowanych hydrantów wewnętrznych, która nie zastępuje projektu wykonawczego tej instalacji.

Przewody wentylacyjne przechodzące przez elementy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe zostaną wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS elementu, przez które są poprowadzone.

LEGENDA:

- ZEWNĘTRZNA LAMPA AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
- HP 25 - HYDRANT WEWN. 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM
- GP-6 - GAŚNICA PROSZK. GP-6 (Z PROSZKIEM ABC)
- GP-4 - GAŚNICA PROSZK. GP-4 (Z PROSZKIEM ABC)
- PRZYCISK GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

RZUT PARTERU

Obiekt:	**WYODRĘBNIONA STREFA POŻAROWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU (GOKiS) W KLESZCZEWIE, UL. POZNAŃSKA 2, PODLEGAJĄCA PRZEBUDOWIE ORAZ DOSTOSOWANIU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**		
Temat:	**EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej** w trybie § 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)		
Opracowali:			
Nazwa rys.:	**RZUT PARTERU**	Skala: 1:100	Nr rys.: 2