



TERMOENERGY inż. Józef Zieleziński  
ul.Arystofanesa 85  
60-461 Poznań

TEMAT:  
**Kompleksowa  
teremomodernizacja przyszkolnej  
Hali Widowiskowo-Sportowej oraz  
modernizacja kotłowni w budynku  
szkoły podstawowej w gminie  
Kleszczewo woj. wielkopolskie**

**Ul. Poznańska 2 63-005 Kleszczewo  
dz. 20/1, obr. Kleszczewo**

INWESTOR  
**URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE  
UL. POZNAŃSKA 4  
63-005 KLESZCZEWO**

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Challaś Nr upr. UAN-7342/5/96	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Lisek Nr upr. 7131-32/1/PW/2000	

BRANŻA  
**SANITARNA**

TYTUŁ  
**WENTYLACJA MECHANICZNA**  
**Rzut poziomu dachu łącznika**  
**Wentylacja mechaniczna oraz instalacja chłodnicza**

SKALA	STADIUM	RYСУNEK
1:50	PB + PW	M 04
DATA	ARKUSZ	
2020-03		

Oznaczenia jak w zestawieniu materiałów

Agregat skraplający CLINT MHA/K 242  
o wydajności chłodniczej 71,600 kW

Ø35/Ø22

UWAGA:  
Istniejące wywiewniki dachowe  
należy zlikwidować. Przejścia przez  
dach zaślepić i uszczelnić.

Ø35/Ø22  
+7,55

Ø35/Ø22  
+7,55

