



- UWAGA:**
- Należy przeprowadzić remont instalacji odgromowej na dachu budynku w miejscach uszkodzeń. Należy otworzyć istniejące połączenia w zaciskach kontrolno pomiarowych w celu umożliwienia przeprowadzenia pomiarów. Należy wykonać pomiary wyremontowanej instalacji odgromowej do uzyskania wartości R<10 Ohm. Należy doprowadzić istniejącą instalację odgromową do zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 - Pomieszczenia komunikacyjne należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (praca na jasno) kierunkowe zgodne z rozmieszczeniem wskazanym na rzutach budynku. Oprawy projektowane włączyć do istniejącej rozdzielni TE(Rozdzielnica oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego-zapisać w schemacie funkcjonalnego zasilania w RG). Dla zasilania stosować przewody typu NZXH-J 3x2,5mm²

AW1	OPRAWA AWARYJNA OWA EL. 4P 1W 1h NM
AW2	OPRAWA AWARYJNA OWA SU 4P 1W 1h NM
AW3	OPRAWA AWARYJNA OWA SU AR 1W 1h NM
AW4	OPRAWA AWARYJNA OWA EL. RP 1W 1h NM
AW5	OPRAWA AWARYJNA OWA SU RP 1W 1h NM
AW6	OPRAWA AWARYJNA KWADRA FL SD 3W 1h NM
AW7	OPRAWA AWARYJNA PRIMOS CLA LED CL 5W 1h NM
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA PRIMOS SGN LED 1W 1h M (jednostona, fotogram)
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA PROFILIGHT SGN LED 1W 1h M (4 jednostona, fotogram)

COZA ELEKTRYCZNA Wojciech Kozłowski ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań	
CCC ARCHITEKTURA	
Numer umowy:	Elektryczna
Investor:	Stadium: Projekt Techniczny Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ul. Krolowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Nazwa inwestycji:	Wykonanie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studentów mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu
Lokalizacja inwestycji:	DOM STUDENCKI AW6 ul. Św. Rocha 9, 61-432 Poznań działek ewidencyjne nr: 81, 80, 76/9, 80/9, 0005 Poznań
Projektant główny (br. Elektryczna):	mjr inż. Wiesław Kapien
Sprawdzający (br. Elektryczna):	mjr inż. Marcin Gnińkowski
Opracowujący:	
Treść rysunku: RZUT PIĘTRA NR: 7 Rozmieszczenie elementów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	
Data rozprzeda projektu:	Sporządził: Data: Nr rysunku: Skala:
Ostatnia modyfikacja:	04.2024 E-08 1:100
Uwaga! Projekt architektoniczny rozpisać należy z projektem branżowymi © Vszalbę prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie nieoparte z porozumieniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.	