DRZWI WEWNĘTRZNE

Symbol na rysunku		D.1		D.2		D.3		D.4		D.5		D.6		D.7		D.8		D.9	
SCHEMAT:		EI60 / EI60 TECH; 200; 80		– SKRZYDŁO DRZWIOWE WYPOSAŻYĆ W KRATKI TRANSFEROWE – WENTYLACYJNE PPOŻ (PĘCZNIEJĄCE EIS60) O PRZEPŁYWIE POWIETRZA WSKAZANYM W BR. SANITARNEJ / NA PODSTAWIE KRATEK ISTN. W DRZWIACH PRZEZNAONYCH DO DOMENTAŻU; EIS60 / TECH / EIS60; 180; 90		EI60 / EI60 TECH; 185; 90		EI60 / EI60 TECH; 178; 85		EI60 / EI60 TECH; 200; 90		200; 90		TECH; 200; 79		TECH; 200; 82		TECH; 200; 90	
Wymiary w świetle ościeży (surowy otwór)	S	104		114		114		109		114		114		103		106		114	
	H	210		190		195		188		210		210		210		210		210	
Wymiary w świetle przejścia po otwarciu drzwi	S	80		90		90		85		90		90		79		82		90	
	H	200		180		185		178		200		200		200		200		200	
Do pomieszczeń mokrych		– TAK		– TAK		– TAK		– TAK		– TAK		– TAK		– TAK		– TAK		– TAK	
Wentylacja		–TAK		–TAK		–TAK		–TAK		–TAK		–TAK		–TAK		–TAK		–TAK	
Kąt otwarcia		180°		180°		180°		180°		180°		180°		180°		180°		180°	
Akustyczne		– min. 35dB		– min. 35dB		– min. 35dB		– min. 35dB		– min. 35dB		– min. 35dB		– min. 35dB		– min. 35dB		– min. 35dB	
Klasa odporności ogniowej		– EI60		–EIS60		–EI60		–EI60		–EI60		–		–		–		–	
Dymoszczelność		–		–TAK		–		–		–		–		–		–		–	
Typ drzwi, materiał		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne z klapami transferowymi EIS60		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne		–pełne, przylgowe, stalowe, techniczne	
Typ ościeżnicy		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,		–obejmująca, stalowa,	
Kolor skrzydła i ościeżnicy		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora		– do decyzji inwestora	
Okucia		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
Kontrola dostępu		–		–		–		–		–		–		–		–		–	
UWAGI:		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną		–całość malowana systemowo w wybranym kolorze –skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze systemowe. Siłę oraz wielkość samozamykaczy dostosować do wagi oraz wielkości skrzydeł – drzwi w zestawie z zamkiem oraz min. 2 szt. kluczy – drzwi w zestawie z klamką obustronną	
ILOŚĆ		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
piwnica		–	3	1	–	1	–	–	1	–	1	2	1	1	–	–	1	1	–
parter		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2
piętro 1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 5		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 6		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 9		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 10		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
piętro 11		3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ILOŚĆ RAZEM		6		1		1		1		2		43		1		1		4	

DRZWI WEWNĘTRZNE

Symbol na rysunku	D.33	D.34	D.35	D.36	D.37	D.38	D.39	D.40	D.41	D.42	D.43	D.44	D.45	D.46	D.47	D.48	D.49	D.50	D.50	D.51	D.52

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Symbol na rysunku	Dz1

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ Z WYPEŁNIENIEM SZKLENIEM ZESPOLONYM

Symbol na rysunku		O1	O2	O3	O4	O5
Schemat – widok od zewnątrz		170; 120; uchylne do wnętrza pomieszczenia	170; 80; uchylne do wnętrza pomieszczenia	160; 140; uchylne do wnętrza pomieszczenia	160; 140; EI60; FIX; EI60	180; 150; uchylne do wnętrza pomieszczenia
Wymiary otworu:	S_o	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku
	H_o	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku
Wymiary okna:	S	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku
	H	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku	wg. rysunku
Ilość(sztuk)		1	3	31	1	2
System		Szklenie strukturalne na profilach aluminiowych	Szklenie strukturalne na profilach aluminiowych	Szklenie strukturalne na profilach aluminiowych	Szklenie strukturalne na profilach aluminiowych	Szklenie strukturalne na profilach aluminiowych
Kolor profili		jak kolor okien istniejących	jak kolor okien istniejących	jak kolor okien istniejących	jak kolor okien istniejących	jak kolor okien istniejących
Kolor szkła		szkło białe, bezpieczne, bezbarwne	szkło białe, bezpieczne, bezbarwne	szkło białe, bezpieczne, bezbarwne	szkło białe, bezpieczne, bezbarwne	szkło białe, bezpieczne, bezbarwne
Rodzaj szklenia		szklenie jednokomorowe, bezpieczne	szklenie jednokomorowe, bezpieczne	szklenie jednokomorowe, bezpieczne	szklenie jednokomorowe, bezpieczne	szklenie jednokomorowe, bezpieczne
Umax(W/m2K)(dla całego zestawu)		Umax=0,9 W/m2K	Umax=0,9 W/m2K	Umax=0,9 W/m2K	Umax=0,9 W/m2K	Umax=0,9 W/m2K
Uwagi		–okno uchylne do 90 stopni, podłączone do instalacji SSP, skrzydło uchylne wyposażone w siłownik uchylający ppoż. – okno wraz z parapetem wewnętrznym z konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy tytan–cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu istn. – wyposażone w napowietrzaki	–okno uchylne do 90 stopni, podłączone do instalacji SSP, skrzydło uchylne wyposażone w siłownik uchylający ppoż. – okno wraz z parapetem wewnętrznym z konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy tytan–cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu istn. – wyposażone w napowietrzaki	–okno uchylne do 90 stopni, podłączone do instalacji SSP, skrzydło uchylne wyposażone w siłownik uchylający ppoż. – okno wraz z parapetem wewnętrznym z konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy tytan–cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu istn. – wyposażone w napowietrzaki	–okno stałe – witryna poż – okno wraz z parapetem wewnętrznym z konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy tytan–cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu istn.	–okno uchylne do 90 stopni, podłączone do instalacji SSP, skrzydło uchylne wyposażone w siłownik uchylający ppoż. – okno wraz z parapetem wewnętrznym z konglomeratu oraz parapetem zewnętrznym z blachy tytan–cynk malwoanej proszkowo w kolorze parapetu istn. – wyposażone w napowietrzaki

UWAGA:
W PRZYPADKU DRZWI PROJEKTOWANYCH O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE KRATKA TRANFEROWA (WENTYLACYJNA), KRATKĘ TĘ NALEŻY ZATOSOWAĆ JAKO SYSTEMOWĄ, PRZECIWPOŻAROWĄ - PĘCZNIEJĄCĄ POD WPŁYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - JAK DLA DRZWI + NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATKOWO PARAMETR DYMOSZCZELNOŚCI (EIS.)

DRZWI JAK I KRATKI DRZWIOWE TRANSFEROWE MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE I POSIADAĆ ATEST NA KOMPET CAŁEJ PRZEGRODY.

PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I KRATEK TRANSFEROWYCH, WYKONAWCA ROBÓT ZOBOWIAZANY JEST UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM ICH LOKALIZACJĘ, PARAMETRY I PRZEPUSTOWOŚĆ.

UWAGA: SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ NA DRZWIACH PROJEKTOWANYCH ORAZ DODATKOWO NA DRZWIACH ISTNIEJĄCYCH - WSKAZANYCH NA RYSUNKACH POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI.

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano–montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi.
4. Wszelkie parametry budynku pokazane na rysunku w postaci powierzchni, kubatury, wysokości są parametrami szacunkowymi i ich wielkości i przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy je sprawdzić na budowie.
5. W ramach inwestycji planuję się wymianę wszystkich drzwi, okien, znajdujących się na granicy stref ppoż, które nie spełniają postawionych wymagań. Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie potwierdzić stan instniejący z projektem.
6. Przed montażem nowej stolarki wewnętrznej / zewnętrznej, należy przewidzieć demontaż stolarki istniejącej, poszerzenie otworów konstrukcyjnych w świetle murów w poziomie i pionie (pod osadzenie nowych naproży) według wytycznych wybranego producenta stolarki, wyprawki tynkarskie z obu stron pomieszczeń instalowanej stolarki – w obrębie do 1m w poziomie oraz do samego stropu – w pionie (z obu stron pomieszczeń). Wykonawca robót w wycenie powinien ująć uzupełnienie warstw posadzkowych w miejscach wymienianej stolarki, materiałem adekwatnym jak istniejący lub projektowanym, o podobnej fakturze i kolorystyce . Należy zwrócić uwagę by materiał był min. trudnozapalny.
7. Wszystkie nowe drzwi (wewnętrzne oraz zewnętrzne) oraz wskazane drzwi istniejące (wg. rzutów poszczególnych kondygnacji symbolem "+SZ") należy wyposażyć w nowe, systemowe samozamykacze drzwiowe, dostosowane do wielkości i wagi skrzydeł drzwiowych.
8. Po poszerzeniu otworów konstrukcyjnych pod osadzenie projektowanej stolarki drzwiowej oraz okiennej, w ramach prac tynkarskich, należy przewidzieć oczyszczenie powierzchni po obu stronach osadzonych stolarek, zagruntowanie powierzchni gruntem przeznaczonym do danego typu materiału, nałożenie tynków cementowo–wapiennych, wtopienie narożników , nałożeniem dwukrotnej warstwy gładzi oraz dwukrotnym malowaniem. W pomieszczeniach mokrych, gdzie na ścianach występowały pierwotnie płytki ceramiczne / gresowe, należy dodatkowo przewidzieć ich odtworzenie nowymi płytkami o kolorze, formacie i fakturze zbliżonej do płytek istniejących – na zaprawie klejowej – wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną.

COZA ARCHITEKTURA
COZA ARCHITEKTURA Wojciech Kozłowski
ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Inwestor:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań		
Nazwa inwestycji:	Wykoananie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu		
Lokalizacja inwestycji:	DOM STUDENCKI AWF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań		
Projektant (br. architektura):	mgr inż. arch. Wojciech Kozłowski	20/WPOKK/2018	Podpis
Sprawdzający (br. architektura):	mgr inż. arch. Justyna Kozłowska	25/WPOKK/2019	
Treść rysynku:	ZESTAWIENIE STOLAREK		

Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2024	ZS	1:100

Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.