

Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Przysiece

Przysieka 21A, 62-212 Mieleszyn

tel. fax 61 4295201 REGON 63420746300000 NIP 784-21-67-069 KRS 0000024069

ZAKŁAD USŁUG
Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o.
62-212 Mieleszyn, Przysieka 21A
NIP 784-21-67-069, Regon 634207463
tel. 061/429-52-01, K.R.S. 0000024069

Przysieka, dnia 09 maja 2023 r.

**Warunki techniczne nr 8/2023
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Popowo Ignacewo**

W odpowiedzi na wniosek dnia 09.05.2023 Gminy Mieleszyn, Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Przysiece, będący przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym Gminy Mieleszyn, wyraża zgodę na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku świetlicy znajdującego się na działce o nr ewid. 26/1 w miejscowości Popowo Ignacewo, będącej własnością wnioskodawcy, po spełnieniu następujących warunków:

Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości, który ma zostać przyłączony do sieci: Budynek świetlicy

1. **Rodzaj odprowadzanych ścieków:** bytowe,
2. **Miejsce włączenia:** sieć kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 mm w działce 23, za zgodą właściciela nieruchomości
3. **Sposób włączenia:** do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej o rzędnych 112,41/109,91. Włączenie wykonać do kinety studni lub poprzez kaskadę zewnętrzną lub wewnętrzną
4. **Parametry przyłącza:** przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PVC kl. S, SN12 ze ścianką litą DN 160 mm. Na posesji należy wybudować studnię rewizyjną z kręgów betonowych \varnothing 1000 mm lub PVC \varnothing 400 mm w maksymalnej odległości 2m od granicy posesji.
5. Po wykonaniu prac montażowych, a przed zasypaniem wykopu należy zawiadomić ww. konserwatora, który w imieniu naszego Zakładu dokona odbioru technicznego przyłącza.
6. Zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków musi być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza, przekazanej ww. Zakładowi.
7. Przebieg projektowanego przyłącza, należy sporządzić na aktualnej mapie zasadniczej lub jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego.
8. Uzyskanie zgody na przebieg projektowanego przyłącza od zarządcy drogi.
9. W przypadku, gdy projektowane przyłącze biegnie przez inną nieruchomość lub instalacje, inwestor zobowiązany jest uzgodnić ich przebieg z właściwym administratorem.

Niniejsze warunki techniczne zakładają wykonanie przyłącza metodą wykopu otwartego. W przypadku braku możliwości wykonania przyłącza metodą wykopu otwartego, np. z uwagi na wymogi narzucone przez zarządcę drogi, Inwestor winien wystąpić do ZUKiR z wnioskiem o dodatkowe wytyczne uwzględniające zmianę technologii wykonania przyłącza. Do wniosku należy załączyć dokumenty poświadczające, że wykonanie przyłącza metodą wykopu otwartego jest niemożliwe.

Uwaga: Zabrania się odprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej!

PREZES
Zarządu Spółki
Anna Antoniak