

Znak: RRG.271.7.2023


Dotyczy przetargu na „**Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Trawnikach-Kolonii 48B**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00237489/01 z dnia 2023-05-29r.

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710), Zamawiający udostępnia pytania i odpowiedzi.

Treść pytań:

1. W nawiązaniu do dobytej wizji lokalnej, czy Zamawiający wymaga tylko ogrodzenia 20mb czy też większy zakres?
Tak – Zamawiający wymaga tylko 20 mb ogrodzenia, długość ta nie obejmuje szerokości bram wjazdowych, łączna długość ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi przesuwymi to 32 mb.
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy jednego większego zbiornika 90m³ z napowietrzaniem zamiast łączenia nowego zbiornika o kubaturze ok 70m³ z istniejącym zbiornikiem 20m³?
Tak – Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy jednego zbiornika o poj. 90m³ z napowietrzaniem bez łączenia z istniejącym z zachowaniem ciągłości eksploatacyjnej do bloku technologicznego.
3. Czy Zamawiający wymaga zabudowania automatycznego sita przed stacją zlewczą?
Nie – Zamawiający nie wymaga zbudowania sita przed stacją zlewczą.
4. Czy Zamawiający wymaga wymiany istniejącego sita pionowego na nowe?
Tak – Zamawiający wymaga wymiany istniejącego sita pionowego na nowe.
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchaw z falownikami zewnętrznymi?
Tak – Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchaw z falownikami zewnętrznymi.
6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania w przypadku przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę o czas uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji?
Tak – jeśli będzie wymagana procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
7. Czy Zamawiający wymaga renowacji powłoki zbiornika reaktora, jeśli tak to w jakim zakresie?
Nie – Zamawiający nie wymaga renowacji powłoki zbiornika reaktora

II. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

WÓJT
Daniel Daniel Baj