Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary i ilości należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.



Węzeł	k1	ZB1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	263,05	263,85
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	261,74	262,45
Zagłębienie dna [m]	1,31	1,40
Materiał,Średnica/Spadek [%]	110PE / 10,0	
Długość [m]	7,40	
Odległość [m]	0,00	7,40

Skala Y: 1:100 (2m) Skala X: 1:200



Węzeł	k1	ZB1
Rzędna terenu [m n.p.m.]	263,05	263,85
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	261,00	261,07
Zagłębienie dna [m]	2,05	2,78
Materiał,Średnica/Spadek [%]	110PE / 1,0	
Długość [m]	7,40	
Odległość [m]	0,00	7,40

Skala Y: 1:100 (2m) Skala X: 1:200

Nr rew.	Data	Opis zmian
0	02-2020	Wydanie pierwotne rysunku.

Inwestor:
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Biuro projektowe:
Instytut OZE Sp. z o. o. ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce

Inwestycja (Projekt nr BZ905):
BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W KIELACACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Imię i nazwisko	Branża, nr upr.	Podpis
Zespół projektowy:		
Projektant:		
mgr inż. Piotr Rutowicz	inst-sanit SWK/0271/PBS/15	
Opracował:		
mgr inż. Radosław Orlowski	inst-sanit	

Nazwa rysunku:
PROFIL INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ -BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ

Stadium:	Branża:	Nr rysunku:
Projekt budowlany	Sanitarna	PB-S-009Z (stadium-branża-numer_rewizja)

Skala:	Data:	Format:	Str:
1:100/200	02-2020	A3	