

Wejherowo, dnia 05.03.2024 r.



Wyjaśnienia nr 2
treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Budowa zbiornika wody pitnej wraz z siecią wodociągową przy stacji uzdatniania wody na działce nr 672, obręb Kapino, gmina Wejherowo**

Na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i zmianą treści SWZ.

Pytanie 1:

Jak wykonać zamknięcie dopływu wody do projektowanego zbiornika w momencie wysokiego poziomu wody w zbiorniku?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 4 opisu Projektu architektoniczno - budowlanego (Załącznik nr 1 do OPZ) : „W celu umożliwienia automatycznej pracy stacji ze zbiornikiem należy dostosować istniejący układ automatyki. W projektowanym zbiorniku należy zainstalować czujniki poziomu napełnienia, na wysokościach określonych w części graficznej”.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania.
2. a/a.

z up. WÓJTA

mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Funduszy Zewnętrznych