



LEGENDA:

- Dłut fezn Ø8mm układany na uchwyłach systemowych dobranych do zastosowanego materiału pokrycia dachu Uchwyły montowane co 1m - (zwody poziome niske)
- Dłut FeZn Ø8mm układany na uchwyłach dystansowych montowany do elewacji budynku
- ▲ Połączenie skręćane - złącze krzyżowe czterostubowe
- Iglica odgromowa
- Panel fotowoltaiczny
- Przepust, przejścia instalacji fotowoltaicznej

±0.00m=55.60m n.p.m.

Obiekt, adres, tytuł		Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wstępnej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białosłowie	
Inwestor:		Gmina Białosłowie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białosłowie	
Nazwa		BUDOWA PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE Krzysztof Kimek, P.I. Wolności 26, 64-520 Szamotach, tel. 601 440 124	
Projektował / opisał:	mgr inż. Marcin Okuch	nr uprawniaj.	podpis:
	mgr inż. Łukasz Wojszyszek	WSP/0190/PCE/11	
Sygnatura:			
Nazwa rysunku		RZUT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
Skala:		1:50	02.2022
ELEKTRYKA		PT	31