PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:50



SZCZEGÓŁ "E"

SKALA 1:20

oparcie wiązara na wieńcu



SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1:20



SZCZEGÓŁ "C"

SKALA 1:20



SZCZEGÓŁ "D"

SKALA 1:20



P1 POSADZKA–POMIESZCZENIA

GRES NA KLEJ 2cm/PŁYTKI 2cm/WYR.. RULONOWA PCV
PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE
SZLICHTA+SIATKA 7cm
HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm
STYROPIAN EPS 150–036 16cm (w dwóch warstwach)
2xFOLIA IZOLACYJNA PE 0.4mm
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA – gr.20cm, POGRUBIENIE –25cm
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.5cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO Is=0.98–min.40cm

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ELEWACJA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ:
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN
STYROPIAN EPS 70–033 FASADA 20cm – GRAFIT
BETON KOMÓRKOWY 24cm
TYNK CEM–WAP 2cm, kat. III / GIPSOWY

SC1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – COKÓŁ

TYNK ŻYWICZNY–MOZAIKOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO OD POZIOMU TERENU
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
NP. DYSPERBIT Dnx2 DO WYSOKOŚCI 30cm NAD POZIOM TERENU
BETON KOMÓRKOWY 24cm
TYNK CEM–WAP 2cm

SF1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – FUNDAMENTOWA

NP. DYSPERBIT Dnx2 DO POZIOM TERENU
MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 12cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
DYSPERBIT Dnx2
RAPÓWKA CEMENTOWA
BLOCZKI BETONOWE M6 24cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
NP. DYSPERBIT Dnx2 DO WYSOKOŚCI 50cm NAD POZIOM TERENU

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

TYNK CEM–WAP 2cm, kat. III LUB GIPSOWY
BETON KOMÓRKOWY 12/24cm
TYNK CEM–WAP 2cm, kat. III LUB GIPSOWY

PG POSADZKA–POMIESZCZENIE GOSPOD.

GRES NA KLEJ 2cm/PŁYTKI 2cm
POSADZKA CEM. NIEPYLĄCA GR. 8cm
ZATARTA NA GŁADKO+DODATKI UTWARDZAJĄCE
HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm
STYROPIAN EPS 150–036 16cm (w dwóch warstwach)
2xFOLIA IZOLACYJNA PE 0.4mm
PŁYTA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA – gr.20cm, POGRUBIENIE –25cm
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.5cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO Is=0.98–min.40cm

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT MURARSKICH

1	ZAŁOŻONO KATEGORIĘ A WYKONYWANIA ROBÓT, TJ. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH PRZEZ NALEŻYCIE WYSZKOLONY ZESPÓŁ POD NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO. W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEŻY KONTROLOWAĆ DOZOWANIE SKŁADNIKÓW, A TAKŻE WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAWY. JAKOŚĆ ROBÓT WINNA KONTROLOWAĆ OSOBA O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, NIEZALEŻNA OD WYKONAWCY. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WYMAGAŃ DOBREJ ROBOTY OKREŚLONYCH W POLSKICH NORMACH I ODPOWIEDNICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. W ŚCIANACH NALEŻY UNIKAĆ BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH. JEŻELI NIE MOŻNA UNIKNĄĆ BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH, BRUZDY ZALECA SIĘ SYTUOWAĆ W 1/8 WYSOKOŚCI ŚCIANY W ŚWIETLE POD LUB NAD STROPEM, A CAŁKOWITA ICH GŁĘBOKOŚĆ POWINNA BYĆ MNIEJSZA NIŻ MAKSYMALNY WYMIAR PODANY W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ W PN–B–03002:2007. DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNĘK OKREŚLONO W TABLICY 20 WW. NORMY.
2	ŚCIANY WZAJEMNIE PROSTOPADŁE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY PRZEKAZANIE Z JEDNEJ ŚCIANY NA DRUGĄ OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH I POZIOMYCH. WSZYSTKIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE NALEŻY POŁĄCZYĆ W POZIOMIE STROPÓW WIEŃCEM ŻELBETOWYM.
3	ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPÓW POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ 3cm. SZCZELINĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ MIĘKKIM MATERIAŁEM WYPEŁNIAJĄCYM.

OBJAŚNIENIA DO RYSUNKU:

BETON C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A–IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINA:
POZ.3, 4, 5 – 3cm
ŁĄCZENIE PRĘTÓW W WIEŃCACH NA ZAKŁAD MIN. 60cm (DOTYCZY SZCZEGÓLNIE NAROŻY BUDYNKU)
DETALE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH

NA ŚCIANACH MUROWANYCH OPARCIE BELEK TYPU SBN I L–19 NALEŻY REALIZOWAĆ POPRZEZ PODKŁADKĘ MUROWANĄ Z 2 WARSTW CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ.

detal A

przykładowe połączenie ściany parterowej z trzpieniem żelbetowym 1:25



UWAGI:

BETON C-20/25 (B25) W6
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

±0.00m=55.60m n.p.m.

CEGŁA PEŁNA
ŚCIANKI DZIAŁOWE
BETON KOMÓRKOWY
ŻELBET

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA MUROWANEJ SKALA 1:20
ŚCIANY NIENOŚNEJ POD STROPEM



POZYCJE KONSTRUKCYJNE
POZ.1 WIĘŹBA
POZ.2 STROPY I WYLEWKI
POZ.3 PODCIĄGI
POZ.4 SŁUPY I TRZPIENIE
POZ.5 WIEŃCE
POZ.6 ŚCIANY
POZ.7 FUNDAMENTY
POZ.8 SCHODY

UWAGA:

1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
4.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. W wykonaniu otworów okiennych w scianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niz określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosic do 20 mm. Kazdorazowo weryfikować zgodnośc szerokosci otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
6. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
7. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i strapach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii scian realizować po weryfikacji opracowan branżowych (przebiegi instalacji).
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, ze posiadają one cechy nie gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – cześc konstrukcyjna (konstrukcja – projekt budowlana–wykonawczy).
10. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
12. Należy uwzględnic przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branzowe.
13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
14. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

obiekt, adres, tytuł	Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastruktura techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białośliwie			
inwestor:	Gmina Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie			
biuro:	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124			
projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:	
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13		
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13		
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/UpB/27/2005		
nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT			nr rys.: A-03
branża:	faza:	skala:	data:	
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PB	1:50	01.2022	