

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Obliczeń wykonano zgodnie z:

Dz. U. Nr 03.169.1650 z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Nr Pom.	Nazwa grupy pomieszczeń	Nazwa pomieszczenia	Pow. pom. [m ²]	Wys. pom. [m]	Kub. pom. [m ³]	Krotność [LW/h]	Nawiew [m ³ /h]	Wywiew [m ³ /h]	Oznaczenie Urządzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/2	I PIĘTRO	WC	5,67	2,80	15,88		50	50	Ww-1 wentylator osiowy ścienny o wydajności 100m ³ /h