




KM 0+150




KM 0+350
KM 0+380




KM 0+410
KM 0+570




KM 0+750
KM 0+800



KM 0+950
KM 1+000



KM 1+030
KM 1+130



KM 1+150



RODES Road Design and All Around		RODES Witold Śladkowski ul. Bema 7/2, 41-106 Siemianowice Śl. tel. +48 693 990 520, projekty@rodes.pl			
INWESTOR	GMINA MIASTA JAWORZNO, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno				
INWESTYCJA	Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyżowania z ul. Chropaczówka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w Jaworznie				
TYTUŁ	Schemat jednokreskowy zasilania		FAZA	PW	
LICZBA STRON	IM-IMF.272.1.17.2017	DATA	VII.2017	NR RYS.	BE.3.1
BRAZJA	Elektroenergetyka		SKALA	~1/	
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. Michał Żarnotał upr. SLK/2013/POOE/07	SPECJALNOŚĆ		PODPIS
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. Krzysztof Nowak upr. UW-136/82	INSTALACJA - elektryczna		INSTALACJA - elektryczna

UWAGA:

- Kable YAKXS 4x35 na całej długości układać w rurze RHDPEk-S75(np. DVK75),
- Kable 12V układać na całej długości w rurze HDPE40.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do MZUM Jaworzno celem określenia aktualnych standardów co do szaf sterownia oświetleniem przejść dla pieszych
- Układ sieci TN-C