



GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064, fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, dn. 2024-05-13

znak: GPIR.271.1.9.2024

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (II)

dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym”

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.) – Gmina Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia.

Treść zapytań :

1. Jaka jest średnica i długość przewodów kominowych, w których ma zostać zamontowany wkład kominowy?
2. Jeżeli komin posiada już wkład, to jaka jest jego średnica?
3. Prosimy o przesłanie kilku poglądowych zdjęć z pomieszczenia kotłowni.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie orurowania ze stali węglowej zaciskanej?
5. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga prowadzenia przewodów powietrzno-spalinowych koncentrycznych na odcinków od kotłów do włączenia do przewodu kominowego oraz prowadzenia przewodów tylko spalinowych w przewodzie kominowym?2
6. Prosimy o informację, czy jest możliwość przeprowadzenia wizji na obiekcie. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kontaktu do osoby, z którą można umówić się na wizję.

Treść odpowiedzi:

Ad. 1. Ad. 2

Informacje zostały zawarte w opisie technicznym do P.T. – pkt 3 „Dane ogólne – stan istniejący”

Ad. 3.

Zamawiający udostępnia zdjęcia kotłowni jako załączniki do odpowiedzi.

Ad. 4.

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Ad. 5.

W projekcie technicznym nie ma mowy o przewodach powietrzno-spalinowych. Pojęcie przewód dwuścienny oznacza kanał spalinowy ze stali szlachetnej izolowany termicznie (np. pianką PUR) w płaszczu ze stali szlachetnej. Przewód spalinowy „jednościenny” - oznacza nie izolowany, „dwuścienny” – oznacza izolowany termicznie.

Ad.6.

Tak jest możliwość przeprowadzenia wizji. Konserwator jest dostępny codziennie w dni robocze od godz. 7:00 do 14:00. Ewentualnie przybycie można potwierdzić telefonicznie pod numerem tel. 13 4493032.

WOJT
Rogusław Kręcisz