


CERTYFIKOWANE
URZĄDZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE





OZNACZENIA

WYŁ-1 - Urządzenie wykonawcze, wyłącznik lub rozłącznik trój lub czteropolowy, wyposażony w wyzwalacz wzrostowy/zanikowy Wz, dwa styki pomocnicze SK oraz opcjonalny napęd sprężynowy
PF - Przerzutnik faz
F - Zabezpieczenie
PWP/UU - Urządzenie uruchamiające przeciwpożarowego wyłącznika prądu
SO/PWP - Sygnalizator optyczny PWP - świeci gdy zasilanie jest wyłączone

SYGNALIZACJA

| Dioda zielona | Dioda czerwona | STAN |
|---------------|----------------|---------------------------------|
| nie świeci | świeci | Zasilanie włączone |
| nie świeci | nie świeci | Stan niepoprawny. Uszkodzenie |
| świeci | nie świeci | Zasilanie wyłączone |
| świeci | świeci | Stan nieprawidłowy. Uszkodzenie |

PRZYCISK PWP



| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| Zbigniew Przybylak EL-Zbig | ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397 | Data: luty 2023r. | Branża Elektryczna |
| Obiekt / nazwa opracowania: | Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury kultury | | |
| Adres inwestycji: | ul.Dąbrowskiego dz. nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1 | | |
| Inwestor : | Gmina Mieszcza Krajenskiego ul.Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajenskie | | |
| Projektant: | mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud nr WKP/0465/PWOE/17 | | |
| Tytuł rysunku: | Układ sterowania przycisku P.Poż. | | |
| | Rys.nr E - 1 | | |