



| Nazwa | Zasilanie | Gn. kocioł ważelny | Patelnia elektryczna 1 | Patelnia elektryczna 2 | Gn. palnik | Gn. kuchnia obw. | Gn. szatnia | Gn. wc. korytarz | Ośw. kuchnia | Ośw. szatnia | Ośw. WC, korytarz | Zasilanie R SCENY |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Zaciski | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L1,L2,L3,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE | L1,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE | L1,N,PE | L1,L2,L3,N,PE |
| Napięcie [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Moc zainstalowana Pi [kW] | 48.24 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 4.23 |
| Moc obciążenia Po [kW] | 26.05 | 10.80 | 10.35 | 10.35 | 4.50 | 1.08 | 1.08 | 0.54 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 3.81 |
| Prąd Io [A] | 39.6 | 16.4 | 15.7 | 15.7 | 6.8 | 4.9 | 4.9 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 5.8 |
| Typ przewodu | 5 xLgY 50 | YDY 5x6 | YDY 5x6 | YDY 5x6 | YDY 5x6 | YDY 3x2.5 | YDY 3x2.5 | YDY 3x2.5 | YDY 3x1.5 | YDY 3x1.5 | YDY 3x1.5 | 5 xLgY 6 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|--|--|
| Zbigniew Przybylak EL-Zbig | | | ul. Marcinkowskiego 86 64-820 Szamocin tel. 509-234-397 | | |
| Obiekt / nazwa opracowania: | Przebudowa i modernizacja - remont infrastruktury kultury | Data: luty 2023r. | | | |
| Adres inwestycji: | ul.Dąbrowskiego dz. nr 1061, 1062/1, 1064, 1065/1 | Branża Elektryczna | | | |
| Inwestor : | Gmina Mieszcza Krajenskiego ul.Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajenskie | Podpis: | | | |
| Projektant: | mgr inż. Zbigniew Przybylak upr bud nr WKP/0465/PWOE/17 | | | | |
| Tytuł rysunku: | Schemat i widok rozdzielnicy RK. | | | | |
| | Rys.nr E - 3 | | | | |