

Gdańsk, 12 listopada 2019 r.

Znak ELOG/KCz/2019

Dotyczy: Dostawa mączki kamienia wapiennego (sorbentu) na lata 2020-2021

Znak sprawy: ZP/EEO/142/2019/KCz

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (witryna TED): 2019/S 208-508736 z dnia 28.10.2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Elektrownie Ostrotęka SA., zwaną dalej „Zamawiającym” pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, Energa OZE S.A., działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.):

Pytanie

Czy w postępowaniu będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Pytanie 2

Czy możliwe są dostawy mączki autocysternami - jako alternatywa dla kolei - o czym mowa w par 2 ust 3 p 3.3.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że dostawy sorbentu mają być realizowane transportem kolejowym. Tylko w sytuacjach awaryjnych dopuszcza się dostawy transportem samochodowym po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Przez sytuację awaryjną Zamawiający rozumie:

- **krótkoterminowy brak możliwości realizacji dostawy transportem kolejowym ze względu na problemy u Dostawcy,**
- **wykonanie dodatkowych, przyspieszonych dostaw uzupełniających ze względu na nieprzewidziane, zwiększone zużycie mączki i jej niski stan zapasów u Zamawiającego,**
- **brak możliwości dostawy koleją ze względu na remont, awarię lub inną przeszkodę związaną z trakcją kolejową.**

T +48 58 692 18 00
F +48 58 692 18 80

Regon 192902676
NIP 593-23-72-895

ENERGA OZE S.A.
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

kancelaria.ew@energa.pl
energa-oze.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000512140

nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 109 241 000,00 zł

Zamawiający wskazuje, że instalacja rozładunkowa w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA pozwala na jednoczesny rozładunek 2 wagonów cystern, tj. rozładunek jednoczesny ok. 100 ton mączki. Alternatywnie mogą być rozładowywane jednocześnie tylko 2 autocysterny, tj. rozładunek jednoczesny ok. 50 ton mączki.

Pytanie 3

Wnoskujemy o wydłużenie terminu ustalania harmonogramów o którym mowa w par 2 ust 3 p.3.1 Umowy oraz Załączniki nr 1 do Umowy – z 10 dni do 14 dni.

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie 4

Wnoskujemy o zmniejszenie tolerancji (-40%) o której mowa w par 1 ust 2, ponieważ obecny poziom jest zbyt wysoki.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego Zamawiający pozostawia tolerancję (-40%) na dotychczasowym poziomie.

Z poważaniem

Pełnomocnik Zarządu
ds. przetargów



Daria Kwaśnik