



## ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B www.tbs2.pl

Rejestr KRS0000061651 Sąd Rejonowy Gliwice NIP: 631-22-45-832 REGON: 276 590 157

Konto Bankowe: Millennium bank Nr 46 1160 2202 0000 0005 6156 1785

Biuro Obsługi Klienta: bok@tbs2.pl Tel. 32 300 00 20

Kapitał Zakładowy - 99 169 000,00 PLN



Gliwice, 20.12.2023r.

Nr sprawy: 100B/2023/TR

### Wszyscy uczestnicy postępowania

#### Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ

dot. postępowania prowadzonego w **trybie podstawowym**, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023 r. poz. 1605) p.n.:

**Budowa dwóch wiat fotowoltaicznych zlokalizowanych nad istniejącymi miejscami postojowymi przy ul. Warszawskiej w Gliwicach (dz. Nr: 119, 120, 105/1, 105/2, 104/3, obręb Zatorze) wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną dla potrzeb istniejącego budynku zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 135 ust. 2, wpłynęły do zamawiającego pytania na które udziela odpowiedzi następującej treści :

1. Czy w projektach przewidziano zastosowanie systemów sygnalizacji pożaru z dodatkową ochroną paneli fotowoltaicznych (liniowa detekcja ciepła)?

**Odpowiedź 1: Zamawiający nie przewiduje dodatkowej ochrony paneli.**

2. Zamawiający wymaga ubezpieczenia całej instalacji na okres dwóch lat. Na jaką kwotę ma zostać ubezpieczona instalacja?

**Odpowiedź 2: Zgodnie z zapisami swz, ubezpieczenie musi obejmować umowną wartość całej inwestycji (wiat fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą) od wszelkich ryzyk przez okres 2 lat od daty odbioru końcowego i uruchomienia instalacji.**

3. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innej modułowej stalowej konstrukcji instalacji pv, różniącej się w wymiarach od zaprojektowanej na potrzeby zamówienia?

**Odpowiedź 3: Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji innej niż zaprojektowana.**

4. Czy zamawiający dopuszcza, aby całkowita moc instalacji była większa lub mniejsza od zaprojektowanej 39,96 kWp?

**Odpowiedź 4: Nie dopuszcza. Należy przyjąć parametry zgodnie z projektem.**

5. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o mocy większej lub mniejszej od 370 Wp?

**Odpowiedź 5: Nie dopuszcza. Należy przyjąć parametry zgodnie z projektem.**

6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wymiarach większych lub mniejszych od zaplanowanych w wymiarach 1786x1042x5 mm?

**Odpowiedź 6: Nie dopuszcza. Należy przyjąć wymiar zgodnie z projektem.**

7. Czy zamawiający dopuszcza montaż modułów fotowoltaicznych w ilości większej lub mniejszej od zaprojektowanych 108 szt.?

**Odpowiedź 7: Nie dopuszcza. Należy przyjąć ilość zgodnie z projektem.**

8. Czy zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów liniowych zaprojektowanych wiat fotowoltaicznych?

**Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów o  $\pm 2\%$**

9. Proszę o sprecyzowanie koloru z palety RAL dotyczącego konstrukcji stalowej

10. Proszę o sprecyzowanie koloru z palety RAL dotyczącego pokrycia dachowego

**Odpowiedź 9 i 10: Zamawiający przewiduje kolorystykę konstrukcji stalowej oraz pokrycia dachowego w odcieniach grafit / antracyt. Konkretny kolor RAL zostanie ustalony po podpisaniu umowy z wykonawcą, na etapie akceptacji karty materiałowej**

11. W jakim miejscu należy umieścić inwertery?

**Odpowiedź 11: Zgodnie z dokumentacją projektową**

12. Czy zamawiający wymaga montażu barierek ochronnych konstrukcji stalowej? Jeżeli tak to proszę o podanie koloru z palety RAL.

**Odpowiedź 12: Zamawiający nie wymaga montażu barierek ochronnych.**

13. Czy zamawiający dopuszcza zamiennie zamiast pokrycia dachowego zastosowanie systemu uszczelnień pomiędzy modułami np. ECOMAR

**Odpowiedź 13: Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją. Nie przewiduje się rozwiązań zamiennych.**

14. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji systemowej producenta odpowiadającej projektowi architektoniczno-budowlanemu np. ROLLFORM CARPORT V

**Odpowiedź 14: Nie dopuszcza**