

Muszyna, dnia 14 czerwca 2024 r.

Zp.271.25.2024

Miasto i Gmina Uzdrowska Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „**Rozbudowa Parku Zapopradzie w Uzdrowisku Muszyna, etap I – budowa ogrodu greckiego**”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie Decyzji Zarządu Zlewni w Nowym Sączu z dnia 13 stycznia 2022r., znak: KR.ZUZ.3.4210921.2021.JD wskazanej w załączonym Pozwoleniu na Budowę.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dołącza Decyzję Zarządu Zlewni KR.ZUZ.3.4210921.2021.JD w załączniku nr 7 do SWZ - dokumentacja przetargowa.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie z jakiego drewna mają być wykonane pergole, jaki kolor, jaka impregnacja?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że elementy drewniane pergol należy wykonać z drewna klasy C24 zaimpregnowanego grzybobójczo i ogniochronnie, o wilgotności nie przekraczającej 15%. Kolor naturalny. Belki pergoli należy od góry okuć blachą w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie jaki kamień ma być zastosowany do wykonania murków przy pergolach (wiadomo tylko, że wapień) lub przesłanie przykładowego zdjęcia. Proszę o zwymiarowanie okładziny kamiennej na elementach pergoli.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że należy zastosować wapień elewacyjny warstwowy - kamień naturalny ręcznie obrabiany. Kamień w formie płytek o kształcie zbliżonym do prostokąta, różnych formatów, gdzie czoło i boki są łupane a tył cięty. Kolor jasny, kremowy, biały.

Pytanie nr 4:

Proszę o doprecyzowanie ilości i zakresu obiektów małej architektury do wykonania w ramach zapytania ofertowego dla zadania ogrodu greckiego. W dokumentacji wymienione zostały tylko

pergole 13a,13b,13c,13d,13e,13f co jest rozbieżne z zakresem wskazanym w SWZ pkt. 3 w którym to oprócz powyższego wymienione są także inne elementy małej architektury bez wskazania ilości oraz załączonym przedmiarem. Który z w/w dokumentów stanowi podstawę do wyceny ?? Projekt, SWZ, przedmiar?

Odpowiedź nr 4:

Podstawę do wyceny stanowi dokumentacja projektowa oraz SWZ, przedmiar stanowi materiał pomocniczy i nie jest podstawą do sporządzenia wyceny. Zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 3.1 SWZ zakres rzeczowy określony na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego znak: BUD.6740.2475.2022 z dnia 14 marca 2022r. obejmuje budowę ogrodu greckiego oraz wyposażenie dodatkowe - wyszczególnione w pkt 3.2 SWZ.

Pytanie nr 5:

Proszę o przesłanie specyfikacji technicznej do wykonania fontanny: rodzaj kamienia / materiału, szczegółowe wymiary (wysokość niecki, wysokość i średnica misy dekoracyjnej).

Odpowiedź nr 5:

Fontanna z bortnicą o średnicy min. 240 cm i wysokości do 40 cm. Wysokość centralnego elementu dekoracyjnego np. 2 potwory morskie min. 40 cm - 50 cm mocowany na postumencie o wysokości do 50 cm. Materiał - rekonstruowany piaskowiec. Fontanna wyposażona w ring wodny i podświetlenie min. 4 punkty świetlne bądź ring świetlny.

Pytanie nr 6:

Proszę o przesłanie specyfikacji technologii fontanny

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie posiada innych materiałów niż dołączone do postępowania.

Pytanie nr 7:

Proszę o dosłanie projektu elektryki i dokładnego zakresu prac do wykonania w ramach etapu I - Ogród grecki.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie posiada innych materiałów niż dołączone do postępowania. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia parkowego i zasilania fontanny, z istniejącej skrzynki elektrycznej - zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Pytanie nr 8:

Proszę o dosłanie projektu instalacji wodociągowej z punktami do nawodnienia. Czy przyłączyć do fontanny jest w zakresie przedmiotu zamówienia??

Odpowiedź nr 8:

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej fontannę. Instalacje wodociągową z punktami do nawadniania należy wykonać w oparciu o informacje zawarte na stronie 13 projektu architektoniczno-budowlanego.

Pytanie nr 9:

Proszę o informacje czy zakres kanalizacji deszczowej wchodzi w zakres etapu I ?

Odpowiedź nr 9:

Kanalizacja deszczowa nie wchodzi w zakres budowy ogrodu greckiego.

Pytanie nr 10:

Proszę o dostanie wymiarów żagla przeciwsłonecznego oraz jego lokalizację na PZT

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, że wymagany jest żagiel trójkątny o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 5 x 5 m wykonany z tkaniny wodoodpornej, chroniącej przed promieniowaniem UV oraz osłaniającej przed deszczem i wiatrem. Żagle zlokalizowane będą na wolnej przestrzeni pomiędzy ścieżkami.

Pytanie nr 11:

Proszę o dostanie specyfikacji dla obiektów małej architektury:

- leżak miejski (także brak lokalizacja na PZT)
- stół okrągły i dwa krzesła (także brak lokalizacja na PZT)
- tablice informacyjne (sa na PZT brak w SWZ i brak w Przedmiarz)
- Ławki
- Kosze

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający przedstawia specyfikację dla obiektów małej architektury:

- Leżak miejski obrotowy o wymiarach nie mniejszych niż: długość - 160 cm, szerokość - 70 cm, wysokość - 90 cm. Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo. Deski ławkowe z drewna egzotycznego.
- Krzesło metalowe w stylu śródziemnomorskim o wymiarach nie mniejszych niż : 41 x 46 x 80 cm, wysokość siedziska nie mniej niż 45 cm
- Stół metalowy, okrągły o wymiarach nie mniejszych niż: 60 x 60 x 71 cm
- Tablica informacyjna dostosowana do istniejących na terenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej - wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, o wypełnieniu z wodoodpornej utwardzonej płyty PCV gr 10 mm. Zamawiający przedstawia rysunek techniczny dla tablicy informacyjnej w załączniku nr 7 do SWZ - dokumentacja przetargowa.
- Ławki - zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej,
- Kosze - zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 12:

Proszę o określenie parametrów oraz dokładnych ilości projektowanej zieleni.

Odpowiedź nr 12:

Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
- korona co najmniej dwuletnia, uformowana na wysokości 1,8 - 2,2 m,
- obwód pnia nie mniejszy niż 12 cm - na wysokości 100 cm,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty,
- na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
- rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowej lub być w pojemnikach,
- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien być praktycznie prosty.

Krzewy:

- wysokość części nadziemnej powyżej 40 cm
- bryła korzeniowa w pojemnikach typu C3.

Ilości roślin:

- K3 - 40 szt..
- K17 - 280 szt.
- K19 - 360 szt.
- K20 - 20szt.
- K21 - 100 szt.
- K23 - 500 szt.
- T6 - 140 szt.
- T7 - 81 szt.
- T8 - 190 szt.
- C1 - 200 szt.
- P1 - 30 szt.
- P2 - 30 szt.
- P3 - 40 szt.
- B9 - 100 szt.
- B11 - 220 szt.
- B12 - 100 szt.
- B13 - 100 szt.

- B14 - 100 szt.
- B15 - 150 szt.
- B16 - 100 szt.
- D14 - 17szt.
- D15 - 3 szt.
- D16 - 1 szt.
- D17 - 3 szt.
- D18 - 3 szt.
- pelargonie w odmianach i kolorach - 20 szt.
- pelargonie zapachowa - 10 szt.
- rozmaryn w odmianach - 10 szt.
- cząber - 10 szt.
- mięta w odmianach - 10 szt.
- tymianek w odmianach - 20 szt.
- szalwia w odmianach - 20 szt.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o dodaniu pliku pn.: „decyzja” oraz „tablica informacyjna – rys. techniczny” do pliku pn.: „Zalacznik_nr_7_do_s wz_dokumentacja_przetargowa”.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)