



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.11.2024

Rumia, dnia 02.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego Janowo Leśne – Budowa placu zabaw przy ulicy Polnej w Rumi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację odnośnie wielkości, wymiarów obrzeży z palików drewnianych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany obrzeży wykonanych z palików drewnianych na betonowe obrzeża palisadowe lub paliki betonowe o wymiarach fi 6, długości od 33 cm i dłuższych, wysokości od 20 cm i wyższych, na częściach zaokrąglonych fi 6, długości od 7 cm do 15 cm, wysokości od 20 cm i wyższych.

Pytanie nr 2

Czy panele ogrodzeniowe muszą być faktycznie zaokrąglone na placu zabaw, czy istnieje możliwość zastąpienia ich zwykłym panelem obróconym bez ostrych końców?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zwykłe panele obrócone bez ostrych końców.

Plac zabaw musi zostać ogrodzony- ogrodzeniem przęsłowym o wysokości 1,5m w kolorze czarnym, z zaokrąglonymi krańcami górnymi.

Z poważaniem

Iwona Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych