

Nr sprawy: 68/2019

Szczecin, dnia 18.09.2019r.

**Dotyczy :** Postępowania przetargowego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo – Sławocieszę w Szczecinie – Etap VI i VII oraz budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie oś. Wielgowo w Szczecinie**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót bezwykopowych rurami z żywicy poliestrowych (GRP) lub polimerobetonowymi?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie będzie realizowane w oparciu o zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy, który przewiduje budowę kanałów grawitacyjnych (zarówno układanych w wykopie otwartym jak i wykonywanych bezwykopowo ) z rur kamionkowych nowej generacji odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 295 oraz wg PN-EN295-7 w odniesieniu do rur przeciskowych.

Dyrektor  
ds. Inwestycji i Rozwoju  
  
Maria Wójcik