



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŻARACH**

PK.2370.3.2023

Żary, dnia 22 sierpnia 2023 r.

Odpowiedź na zapytanie do treści SWZ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 r. w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – budowa boiska wielofunkcyjnego - etap VI.1**” zostało złożone zapytanie do treści SWZ. W związku tym zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1:

Proszę o udostępnienie szczegółowej specyfikacji mieszanki betonowej do wykonania podbudowy boiska.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Specyfikacji mieszanki betonowej do wykonania podbudowy boiska.

- zawartość pustek od 10% do 25%
- wytrzymałość na zginanie ≥ 1.0 MPa
- przepuszczalność wody ≥ 100 l/min/m²
- rozmiar kruszywa do 16 mm
- gęstość 1800-2200 kg/m³
- możliwość wejścia na ułożoną warstwę betonu po 12-24 godzinach (w zależności od temperatury otoczenia)

Beton o parametrach jak przedstawione na stronie <https://www.cemex.pl/pervia-beton-wodoprzepuszczalny>.

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żarach**

z up.

/-/

st. bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie