UWAGA:
1. Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu są wielkościami orientacyjnymi

2. Założone głębokości istniejącego uzbrojenia terenu:
sieć gazowa -1m;
sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna -0,8m;
sieć wodociągowa -1,75m;

3. Wykonawca projektowanej kanalizacji sanitarnej zbowiązany jest przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne celem potwierdzenia rzednych istniejącego uzbrojenia oraz wykluczenia kolizji

4. Przy skrzyżowaniu z siecią eNN i telekomunikacyjną na kablach założyć dwudzielne rury osłonowe

PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
biotop Sp. z o.o.
23-400 Zamość, ul. Jana 4/4
www.biotop-zamosc.pl

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
obręb Chlebnia i Chrzanów Duży, gmina Grodzisk Mazowiecki

PROFIL PODŁUŻNY
RUROCIĄGU TŁOCZNEGO POMPOWNI P3

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalziacji Sp. z o. o
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Projektował br. sanit.:	*mgr inż. Joanna Rzeszutek* nr upr. bud. 74/2003		PW
Opracował br. sanit.:	*mgr Sylwia Bezlada* *mgr inż. Grzegorz Kowalczuk* *mgr inż. Kamil Kowalski*		Data: 11.2018r.
Sprawdził br. sanit.:	*mgr inż. Joanna Curyło* nr upr. bud. LUB/0049/POOS/08		Skala: 1:500/100
			Nr rysunku: 3.2