Integralną część mapy do celów projektowych stanowi karta rejestracyjna.

| | |
|---|---|
| Obiekt: działka 14/19<br>Obręb: 321410_2.0024 Strzyżno<br>Gmina: 321410_2 Stargard<br>Powiat: stargardzki<br>Województwo: zachodniopomorskie | GEODEZJA PIOTR CHOJNACKI<br>ul. Rynek Staromiejski 5/1<br>73-110 Stargard<br>tel. 91 8347307 kom. 609416757 |
| SKALA: 1:500<br>Układ współrzędnych: 2000<br>Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt | Wykonano metodą: wektoryzacji rastra |
| Kierownik roboty:<br>Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, II | Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:<br>NG.II.66401.2455.2019.AU |
| Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:<br>1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcja 341.432.171, 123.<br>~~2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~<br>3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz innych obiektów wskazanych przez projektanta<br>~~4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic).~~ | W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak<br>Podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48, pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne |
| Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:<br>brak | Granice i nr działek ewidencyjnych według danych Starostwa Powiatowego w Stargardzie<br>Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru<br>z dnia: 08.11.2019 r. |
| Informacje dodatkowe:<br>1. Zakres pomiaru<br>2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979).<br>3. Mapa nadaje się do celów projektowych w skali pomiaru.<br>4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979).<br>5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.<br>6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak było informacji branżowych nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. | Uwaga:<br>Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie obowiązującymi.<br>Mapa do celów projektowych wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.<br>Rejestracja: |
| Uzbrojenie opracowano na podstawie:<br>1. Danych branżowych – z literą B.<br>2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A.<br>3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bezitery.<br><br>W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy. | |
| Aktualność mapy do celów projektowych na dzień 21.11.2019 r.<br>Sporządzono dnia: 10.12.2019 r. | Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: |




OZNACZENIA :

| | |
|---|---|
| Ø160 PE | Proj. rurociągi wody surowej Dy 160mm PE |
| Ø160 PE | Proj. rurociągi wody czystej Dy 160mm PE |
| Ø160 PE | Proj. rurociągi spustowe Dy 160mm PE ze zbiorników |
| Ø160 PE | Proj. rurociągi przelewowe Dy 160mm PE ze zbiorników |
| Ø160 PVC | Proj. kanał wód popłucznych Dy 160mm PVC |
| | Proj. studnia kanalizacyjna DN1200 z kręgów żelbetowych |
| ZP1 | Proj. odstojnik wód popłucznych |
| Ø160 PVC<br>Ø200 PVC | Proj. kanalizacja deszczowa Dy 160mm PVC / Dy 200mm PVC |
| | Proj. studnia kanalizacji deszczowej Ø600mm PE |
| | Proj. studnia kanalizacji deszczowej Ø425mm PE |
| Ø106x3mm | Proj. kanalizacja unieszkodliwiania podchlorynu sodu (NaOCl) |
| | Proj. studnia DN1000mm PE bezodpl. do unieszkodliwiania podchlorynu sodu (NaOCl) |
| ZB1 | Proj. zbiorniki wodociągowe wody czystej |
| | Proj. obudowy studni głębinowych |
| | Proj. kable zasilające nn 0,4kV |
| | Proj. kable sygnalizacyjno-sterownicze |
| | Proj. kabel zasilający oświetlenie studni głębinowych i bramy wjazdowej |
| L3 | Proj. słup oświetleniowy z oprawą LED |
| | Proj. ogrodzenie systemowe |
| | Istn. sieci i obiekty do demontażu |


PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl


| | |
|---|---|
| Inwestor | Gmina Stargard<br>Rynek Staromiejski 5<br>73 - 110 Stargard |
| Nazwa inwestycji | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard |
| Adres inwestycji | gmina Stargard, woj. zachodniopomorskie<br>obręb Strzyżno, działka nr : 14/19 |
| Obiekt | Stacja uzdatniania wody w m. Strzyżno |
| Tytuł rysunku | Projekt zagospodarowania terenu |

| | Imię i nazwisko | Nr uprawnień, specjalność | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował branża sanitarna | mgr inż. Stanisław Padiasek | 305/1971/Sz w specjalności inżynieria sanitarna | |
| Sprawdził branża sanitarna | mgr inż. Piotr Padiasek | 285/Sz/94 w spec. instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych (wod-kan) i ochr. środ. | |

| | | |
|---|---|---|
| PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY | | Data 24.08.2020r. |
| | | Skala 1:500 |
| branża sanitarna | Rysunek Nr 1 | Nr zlec. P-202/2019 |