



Rozdzielnica TZ2	
typ	Prisma G
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	40
Stopień IK	10
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarcia rozdzielnic	I _{ka} = 6 kA
Dopływ	góra
Dopływ	góra
Wylaczniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60898
Wytrzymałość zwarcia	wg: IEC60898

Uwaga: rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy

Nazwa/obiekt:		Inwestor:	
Remont pomieszczeń położonych na parterze w budynku nr 2 w k. 925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego		33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz	
Adres inwestycji:	Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu , 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13)		
Rysunek:	Widok TZ2	Skala:	-
		Data:	2022 KWIECIEŃ
Projektował:	Imię Nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Szymon Paruch	SLK/4930/POOE/13	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr Rysunku:	Nr Strony:
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	PWE-6	