FRAGMENT KONDYGNACJI POZA OPRACOWANIEM

P.0.07 29,22m² |gres

K I KORYTARZ 47,59m² |gres

P0.06 13,38m² |gres

P0.05 12,26m² |gres

P0.04 12,75m² |gres

P-POŻ hydr. wew. z wężem gaśnicza

P.0.01 UMYWALNIA 14,31m² |gres

P.0.02 NATRYSKI 9,51m² |gres

P.0.03 TOALETA 15,09m² |gres

wentylator kanałowy typ silent Q=260 m3/h delta p =110 Pa V=230 V, moc=50 W

wyrzutnia wyprowadzona nad dach

wentylator kanałowy typ silent Q=250 m3/h delta p =110 Pa V=230 V, moc=50 W

SCHODOWA NR 1

skroplinowy odprowadzić nad grunt

system klimatyzacji typu split Qch=5,2kW

DN 25 PVC-U

klimatyzator ścienny Qch=5,2kW

P0.09 61,44m² |gres

P0.08 45,71m² |gres

P0.21 43,11m² |gres

P0.22 25,62m² |gres

P0.23 31,23m² |gres

P0.24 31,60m² |gres

K II KORYTARZ 49,57m² |gres

K IIa KORYTARZ 4,89m² |gres

K III KORYTARZ 21,87m² |gres

K IV KORYTARZ 45,77m² |gres

wentylator łazienkowy dn 100 70 m3/h

wyrzutnia wyprowadzona nad dach

mata grzewcza elektryczna z regulatorem moc=375 W P=2,5 m2

P0.10 ŁAZIENKA 8,41m² |gres

P0.12 42,23m² |wykładzina

P0.13 33,04m² |wykładzina

P0.14 43,27m² |wykładzina

P0.11 25,09m² |wykładzina

P0.15 26,40m² |wykładzina

P0.17 ŁAZIENKA 5,16m² |gres

P0.18 8,03m² |gres

P0.19 15,61m² |wykładzina

P0.20 28,14m² |gres

P 0.25 36,72m² |gres

P 0.26 6,55m² |gres

P 0.27 6,00m² |gres

K VI KORYTARZ 20,28m² |gres

P 0.28 19,93m² |gres

P 0.29 25,63m² |gres

w/g h=300

P 0.30 11,24m² |gres

K V KORYTARZ wyrzutnia wyprowadzona nad dach

P-POŻ gaśnica

P 0.31 POM.SOCJ. 11,00m² |gres

P 0.32 PRZEDS. 9,14m² |gres

P 0.33 UMYWALNIA 6,17m² |gres

P 0.34 NATRYSKI 9,12m² |gres

P 0.35 TOALETA 15,58m² |gres

wentylator kanałowy typ silent Q=260 m3/h delta p =110 Pa V=230 V, moc=50 W

wyrzutnia wyprowadzona nad dach

wentylator kanałowy typ silent Q=250 m3/h delta p =110 Pa V=230 V, moc=50 W

SCHODOWA NR 2

## LEGENDA

- kanał wentylacyjny
- przewody freonowe
- przewody skroplinowe
- przepustnica regulacyjna
- wentylator kanałowy
- wywiewnik
- nawiewnik higrosterowalny okienny
- klimatyzator ścienny
- klimatyzator kasetonowy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa/obiekt: | Remont pomieszczeń położonych na parterze w budynku nr 2 w k. 925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego | Inwestor: | 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz |
| Adres inwestycji: | Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 62-430 Powidz- Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13) | | |
| Rysunek: | RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI, GRZANIA I KLIMATYZACJI | Skala: | 1:100 |
| | | Data: | 2022 LUTY |
| Projektował: | Imię Nazwisko: | Nr upr. | Podpis: |
| Projektant: | mgr inż. Jacek Jakubiak | MAZ/0413/PBS/16 | |
| Branża: | SANITARNA | Nr Rysunku: | Nr Strony: |
| Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY | PWs-2 | |