



# BURMISTRZ DĘBNA

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5  
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50  
tel./fax (0-95) 760 20 30

Dębno, 1 marca 2021 r.

[platformazakupowa.pl/pn/um\\_debno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno)

-> ID 424764 -> Wiadomości -> Komunikaty publiczne  
+ SIWZ

Znak: RI.701.01.07.4.2021.BR

## ODPOWIEDZI nr 4 NA PYTANIA

**do zamówienia publicznego pn. „RI/01.07/1/2021 Budowa TARGOWISKA MIEJSKIEGO Dębnie w formule zaprojektuj i wybuduj” (ID 424764)**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego nowych pytań i wniosków dotyczących niniejszego postępowania, poniżej przedstawiamy ich treść oraz odpowiedzi wraz z załącznikami:

### PYTANIA i WNIOSKI:

- 1. W PFU – dotyczącym 2.4 Zagospodarowanie terenu jest zapis w zakres prac wchodzić będzie m.in. - ogrodzenie. Proszę o wskazanie obszaru do ogrodzenia – proponowany plan zagospodarowania terenu nie przewiduje terenu zamkniętego. Jeżeli Wykonawca ma zamknąć jakiś obszar to proszę o wskazanie rodzaju ogrodzenia.*
- 2. W ogłoszeniu o zamówieniu dla zadania pod nazwą Budowa targowiska miejskiego w Dębnie w formule zaprojektuj i wybuduj w SEKCJI V, punkcie 5.4) pojawia się informacja „... co najmniej jedną budowę polegającą na budowie wiaty lub hali o rozpiętości dźwigarów dachowych równej lub większej niż 20,0 m...”, czy należy to rozumieć jako całkowitą rozpiętość dachu od krawędzi do krawędzi?*
- 3. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.03.2021r., z uwagi na panującą pandemię Koronawirusa oraz ze względu na obszerny zakres przedmiotu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie rzetelnej wyceny zamówienia w terminie do 09 lutego 2021r.*
- 4. WNIOSEK O ZMIANĘ TERMINU SKŁADANIA OFERT**  
*Niniejszym wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni.*

*Uzasadnienie: Wyznaczony na dzień 09.03.2021 r. termin składania ofert jest niewystarczający do prawidłowej wyceny, zwłaszcza elementów konstrukcji drewnianych. Konieczne jest wykonanie obliczeń statycznych i określenie właściwych przekroji dla elementów więźby dachowej (dźwigary, krokwie, stężenia), co wymaga dodatkowego czasu. Przesunięcie terminu pozwoli to na rzetelną wycenę nie powodującą zbędnego zawyżania wartości i ustalenie jej w granicach bezpiecznych.*

- 5. Prosi o informację jakie dokumenty i oświadczenia musi przedłożyć Zamawiającemu najwyżej oceniony Wykonawca, w SWZ są tylko wskazane oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.*
- 6. W Załączniku nr 1a - Zestawienie rzeczowo – finansowe w PAWILONIE NR 4 brakuje występującą w innych pawilonach pozycji STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, czy należy o nią uzupełnić?*

#### **ODPOWIEDZI:**

Ad.1. Ogrodzenie należy przyjąć zgodnie z PFU, tylko w miejscach między pawilonami gdzie zlokalizowane są bramy po obrysie U. Front zostaje otwarty.

Rodzaj ogrodzenia: Ogrodzenia należy wykonać z ozdobnych paneli ogrodzeniowych stalowych i słupków stalowych o wys. 1,8 m ± 5 cm.

Pręty stanowiące wypełnienia paneli o profilu kwadratowym min. 12 x 12 mm o rozstawie nie większym niż 8 cm, słupki profil kwadratowy min. 100 mm x 100 mm. Ramy i elementy spinające ze sobą panele o profilu gwarantującym mocną konstrukcję i estetyczny wygląd. Projekt ogrodzeń do uzgodnienia na etapie projektu.

Mocowanie paneli, skrzydeł furtek / bram ma być dostosowany do ich rozmiarów i ciężaru tj. ma uniemożliwiać opadanie, jednocześnie zapewniać łatwość i lekkość otwierania skrzydeł. Słupki kotwić w fundamencie. Nie dopuszcza się możliwości kotwienia słupków śrubami / kotwami bezpośrednio na górnej nawierzchni utwardzenia.

Pręty metalowe w przęsłach, bramie i furtce, łączyć z ramą oraz innymi elementami wypełnienia, poprzez spawanie.

Furtki i bramy mają być wyposażone w zamek z 3 kompletami kluczy każda. Bramy / furtki wyposażone dodatkowo w system łatwego blokowania zamknięcia (zapadka, bolec etc.). Skrzydła bramy oraz furtki wyposażyć w systemy blokujące zamykanie po pełnym otwarciu.

Całość ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze ustalonym na etapie projektowania. Ogrodzenie bez ostrych zakończeń i wystających bolców, śruby pozabezpieczone

antykorozyjnie oraz przed wandalami. Góra słupków i wszystkich profili, trwale pozamykana estetycznym zakończeniem przed dostawianiem się wody.

Ad.2. Nie. Przez rozpiętość dźwigarów należy rozumieć długość obliczeniową przyjmowaną do obliczeń, w uproszczeniu proszę przyjąć odległość w osiach podpór.

Ad.3. i Ad. 4 Na podstawie złożonych wniosków o przesunięcie terminu składania ofert, zmienia się termin składania ofert na dzień 18.03.2021 r. oraz treść SWZ na następującą:

w pkt. 11.1 „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie w terminie **do 18.03.2021 r. do godz. 10:30**”.

w pkt. 14.1 „Otwarcie ofert nastąpi na Platformie, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **18.03.2021 r. o godz.10:40** i nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert”.

Ad.5. Zamawiający nie przewiduje konieczności składania innych dokumentów i oświadczeń niż te, które zostały określone w pkt. 18 SWZ.

DODATKOWO:

6. W załączeniu NOWY skorygowany **Załącznik nr 1a** – Zestawienie rzeczowo – finansowe, uzupełniony o pozycję 4.3 w dziale II w Pawilonie nr 4 – STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SWZ.

BURMISTRZ DĘBNA

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a – Zestawienie rzeczowo – finansowe NOWY