



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

SE.HD.72.440.85.2017

Urząd Miejski w Kwidzynie

Biuro Obsługi Ludności

2017-12-22 11:51:00,

18313/2017



186765

a/e
P.B.D
49
odpome

Kwidzyn, dnia 20.12.2017r.

21 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)
21 201
31 P.A. Zarnik
oma
kopie
kopie

Pos
B.

B.L. Bere

Burmistrz Miasta Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261) zawiadamia, iż w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych w dniu 19.12.2017r. stwierdzono, że w pomieszczeniach zlokalizowanych na poddaszu budynku przy ulicy Braterstwa Narodów 65 w Kwidzynie prowadzona jest działalność w ramach Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”, prowadzonej przez Panią Katarzynę Frank (prot. 90/AD/17).

Dokonana ocena stanu sanitarno – higienicznego tych pomieszczeń wykazała, że nie spełniają one wymagań określonych w obowiązujących aktualnie przepisach prawnych dotyczących użytkowania ich na stały pobyt dzieci.

Podczas kontroli nie przedstawiono żadnych opinii uprawnionych organów potwierdzających spełnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w pomieszczeniach zlokalizowanych na poddaszu budynku przy ulicy Braterstwa Narodów 65 w Kwidzynie.

Na cele przedszkola na poddaszu budynku wykorzystywane są następujące pomieszczenia:
-sala przeznaczona na pobyt dzieci z grupy „świerszczy” o wysokości minimalnej 190 cm mierzonej w świetle oraz wysokości maksymalnej 343 cm mierzonej w świetle, wyposażona w 6 okien w tym 5 okien połaciowych uchylnych o wymiarach 96 cm x 50 cm, 115 cm x 60 cm, 45 cm x 97 cm, 50 cm x 96 cm, 115 cm x 60 cm oraz jednym oknem uchylnym o wymiarach 40 cm x 40 cm . Sala pobytu dzieci wyposażona w szafki, regały, 5 stolików i 30 krzesełek (oznakowane imieniem i nazwiskiem dziecka). W pomieszczeniu zapewniono wentylację grawitacyjną oraz oświetlenie światłem sztucznym (6 lamp). W trakcie kontroli w w/w pomieszczeniu przebywało 20 dzieci (spożywały posiłki, uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez opiekuna).

- pomieszczenie higieniczno - sanitarne o wysokości 183 cm, wyposażone w 2 umywalki do mycia rąk, 2 ustępy, zapewniono wentylację grawitacyjną. Pomieszczenie wyłożone płytkami ceramicznymi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu przedszkola stwierdzono, że sala przeznaczona na pobyt dzieci z grupy „świerszczy” nie posiada zapewnionego właściwego oświetlenia dziennego dostosowanego do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, ponadto pomieszczenia (w/w sala pobytu dzieci oraz pomieszczenie higieniczno – sanitarne) nie posiadają odpowiedniej wysokości, stwierdzono również brak do wglądu protokołu z przeprowadzonych pomiarów natężenia oświetlenia światłem sztucznym w sali pobytu dzieci zlokalizowanej na poddaszu oraz aktualnych protokołów z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym w 4 salach przeznaczonych na pobyt dzieci.

Według oświadczenia przedstawiciela przedszkola pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu budynku użytkowane są na cele Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”, ul. Braterstwa Narodów 65, 82 - 500 Kwidzyn ze względu na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do w/w placówki. Ponadto oświadczone, iż planowane jest użytkowanie pomieszczeń do czerwca 2018r.

Mając na względzie fakt, iż stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości tj. wykorzystywanie pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu na działalność związaną z prowadzeniem przedszkola w warunkach niezgodnych z obowiązującymi przepisami między innymi sanitarno - higienicznymi i przepisami o ochronie przeciwpożarowej, mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia dzieci, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie powyższe informacje przekazuje do wiadomości i wykorzystania służbowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie

Bojanowska
z up. Krystyna Bojanowska
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

- I. Adresat
- II. Do wiadomości:
 1. Katarzyna Frank
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”
ul. Braterstwa narodów 65
82-500 Kwidzyn
 2. a/a