

L. dz. 1517 / 2017  
W.T. / Wod. / 105 / 2017

Sośnicowice, 11 sierpnia 2017 r.

**„PRO-KOSZT”**  
**Usługi Projektowe**  
**mgr inż. Bogusław Bączek**  
**ul. Kozielska 101/6**  
**44-121 Gliwice**

Dot.: warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej działek nr 2714/633, 2716/633, 2702/633, 2708/633, 2719/633, 2712/633, 2727/633, 2729/633, 2754/633, 2738/633, 2739/633, 2755/633, 2740/633, 2756/633, 2741/633, 2742/633, 2758/633, 2744/633 położonych w Sośnicowicach przy ul. Przemysłowej.

W odpowiedzi na złożony przez Państwo wniosek informujemy, iż zapewniamy dostawę wody z wodociągu komunalnego do siedemnastu z w/w działek, położonych w Sośnicowicach przy ul. Przemysłowej, za wyjątkiem działki 2708/633. Nie wydajemy warunków dla działki nr 2708/633, gdyż na tej działce i na działce nr 2706/633 powstaje hala produkcyjna, a przyłączy do hali jest wykonywane z istniejących wyprowadzeń wod.-kan. przed działką 2706/633.

Poniżej podajemy warunki techniczne podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej:

- 1/ włączenie do sieci wodociągowej należy przewidzieć z istniejącego wodociągu PE o średnicy  $\varnothing$  160 mm, usytuowanego w pasie drogowym ul. Przemysłowej;
- 2/ w miejscu włączenia do istniejącej sieci  $\varnothing$  160 mm należy przewidzieć zasuwę odcinającą bezdławikową w obudowie ziemnej ze skrzynką obrukowaną;
- 3/ przewód przyłącza doprowadzający wodę bezpośrednio do projektowanego obiektu należy zaprojektować z rur PE, SDR 11, o odpowiedniej średnicy, uzależnionej od zapotrzebowania danego obiektu na wodę;
- 4/ wodociąg ułożyć w obsypce płaskowej i wzdłuż trasy rurociągu ułożyć taśmę foliową koloru niebieskiego z wkładką metalową;
- 5/ wykonanie przyłączy w pasie drogowym ul. Przemysłowej należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. z Gminą Sośnicowice;
- 6/ lokalizację projektowanych przyłączy wodociągowych należy uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach;

7/ projekt budowlany przyłączy wodociągowych należy opracować w oparciu o wytyczne projektowania sieci wodociągowych.

Warunki dla opracowania projektu doprowadzenia wody:

1/ Wymagania określone

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 109 poz. 1156 /;
- normami obowiązującymi w zakresie instalacji wodociągowych.

2/ Projekt ma być opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodociągowych;

3/ Projekt należy złożyć w 2 egzemplarzach w ZGKiM Sośnicowice celem uzgodnienia;

4/ Wcinki projektowanych przyłączy wodociągowych wykonywane są przez ZGKiM za opłatą – materiały i robocizna.

Roboty można prowadzić wyłącznie w oparciu o uzgodniony projekt budowlany, zgłaszając przystąpienie do wykonywania robót w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6.

Przyłącza wodociągowe mają być wykonywane przez firmę do tego uprawnioną, a na wykonane przyłącza wymagana jest gwarancja firmy wykonującej na okres 36 miesięcy, deklaracje zgodności i atesty na materiały, protokół szczelności wykonanych przyłączy oraz wyniki badania wody pochodzącej z wykonanych przyłączy.

W przypadku wykonywania przyłącza wodociągowego ZGKiM prowadzi odpłatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Odbiór zakończonych robót musi być dokonany przy udziale przedstawiciela ZGKiM.

Dla wykonanych przyłączy wodociągowych należy opracować dokumentację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć ją w 2 egzemplarzach w dniu dokonywania odbioru.

Do projektu należy dołączyć zgody właścicieli terenu, przez który będzie przebiegać projektowane przyłącze wodociągowe.

Powyższe warunki są ważne 2 lata, licząc od daty otrzymania.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Sporządził: Jakub Marchewka

**DYREKTOR ZAKŁADU**

inż. Henryk Salaczuk