

UWAGI:

1. Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa (DZ)
2. Projektowane przewody wodociągowe wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR11
3. Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm, obsypce piaskowej o grubości min. 30 cm
4. Dokładną rzędną włączenia do istn. wodociągu ustalić na montażu
5. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4m, przewody ułożone powyżej należy ocieplić
6. Przed przystąpieniem do robót w miejscu skrzyżowania projektowanych przyłączy z wodociągiem i istniejącymi kablami elektrycznymi wykonać wykop kontrolny w celu ustalenia dokładnej rzędnej skrzi.
7. Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
8. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
9. Rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu - rys. S.01
10. Przed rozpoczęciem robót ustalić głębokość kanalizacji poprzez namierzenie dwóch sąsiadujących studni - głębokość przyłączy skorygować z namierzonymi głębokościami
11. Rury ochronne należy zamknąć manszetami

	"Pro-koszt" Usługi Projektowe mgr inż. Bogusław Bączek ul. Koniecka 101/6 44-121 Gliwice	Stadium: **Proj. B-W**
Temat:	**Projekt przyłączy z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na działce nr 2720/633 w ul. Przemysłowej w Sośnicowicach.**	Skala: **1 : 100 / 500**
Lokalizacja:	**ul. Przemysłowa** **44-153 Sośnicowice**	
Treść rys.:	**PROFILE PRZYŁĄCZY WODY**	Nr rys.: **S.02**
Inwestor:	**Gmina Sośnicowice** **ul. Rynek 19, 44 - 153 Sośnicowice**	
Projektant:	mgr inż Bogusław Bączek upr. bud. nr 530/82	