

Chełmża, dnia 12.12.2022 r.

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża
OSO.271.28.2022

Strona prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń wraz z przebudową drogi wewnętrznej i oświetlenia drogowego.

Dotyczy części / Zadania nr 1 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Bocięń

Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwanej dalej „PZP”) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Na PZT nie ma wskazanych przyłączy energetycznych pod ZK (złącza kablowe) na 4 przepompownie i oczyszczalnię. Prosimy o informację czy powyższy zakres należy wykonać na powyższym zadaniu. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie planów sytuacyjnych z trasą przebiegu, wskazanie przekrojów kabla oraz uzgodnienia z zakładem energetycznym”

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazany w pytaniu zakres robót dotyczący przyłączy energetycznych w ramach tego zadania nie będzie wykonywany przez Wykonawcę. Przyłącza energetyczne zostały wykonane przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2:

„Czy nowowytbudowane przepompownie ścieków P1-P4 mają zostać objęte rozbudową istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji funkcjonującego w gminie Chełmża”

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że nowowytbudowane przepompownie ścieków P1-P4 mają posiadać możliwość podłączenia do systemu monitoringu i wizualizacji, który funkcjonuje w Gminie Chełmża (u Zamawiającego). W ramach realizacji zadania nie jest wymagany montaż takiego systemu.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

*Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.