

**WYJAŚNIENIA Z DNIA 13.02.2023 R.**  
**dot. przetargu pn. Przebudowa w zakresie modernizacji nawierzchni**  
**placu manewrowego przed budynkiem**  
**remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni**

**Pytanie 1:** Dzień dobry, poproszę o specyfikację produktu mieszanek z przedmiaru w pozycji 17,24.

**Odpowiedź:** Do realizacji zadania Wykonawca winien przyjąć wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SWZ:

Do poz. 17 z przedmiaru przyjąć wymagania ze STWiOR na stronie 28 tabela nr 4 dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5.

Do poz. 18 i 19 z przedmiaru przyjąć wymagania ze STWiOR na stronie 43 tabela nr 8 dla mieszanki związanej 0/31,5 dla ruchu KR 3.

**Pytanie 2:** Proszę o udzielenie informacji czy dysponują Państwo uzgodnieniami z gestorami sieci w zakresie zabezpieczenia sieci woda, gaz, energia ? Czy koszty związane z tym zakresem nie będzie ponosić Wykonawca ?

**Odpowiedź 2:** Przez obszar placu nie przebiega uzbrojenie podziemne. W rejonie zjazdu z ul. Hermanna należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia ewentualnych kolizji. W przypadku kolizji z sieciami do obowiązków Wykonawcy należy powiadomienie zatrudnionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz gestora sieci. Wszelkie prace związane z likwidacją ewentualnej kolizji stanowią prace dodatkowe.

Zamawiający udostępni wyjaśnienia do treści SWZ na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia> oraz na stronie internetowej [www.bip.jastarnia.pl](http://www.bip.jastarnia.pl).

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Kierownik Zamawiającego**

**Tyberiusz Narkowicz**