

WPI.7021.3.8.2024.MoBa

Giżycko, dnia 23.05.2024 r.

Gmina Miejska Giżycko
Al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko

Pełnomocnik:
Aleksandra Przebierała

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Planowania i Inwestycji w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15.05.2024 r. (data wpływu: 16.05.2024 r.) poniżej podaje warunki techniczne na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego **budynku żłobka w technologii modułowej wraz z placem zabaw i infrastrukturą komunikacyjną na działkach o nr geod. 2-40/4, 2-40/3 przy ul. Obwodowej w Giżycku:**

1. Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
2. W celu zminimalizowania ilości wód opadowych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta należy zastosować własne urządzenia do rozsączania, retencji i magazynowania wód (z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1, 2, 4 ww. ustawy) dopuszczając rozwiązanie z przelewem nadmiaru wód do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w dz. o nr ewid. **2-51/10 (ul. Nowowiejska)**.
3. Włączenie do istniejącego kolektora deszczowego poprzez wcinę do istniejącej studni kanalizacyjnej na kolektorze deszczowym (rządne studni: 122,18/121,27). W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejącej studni należy przewidzieć jej przebudowę na studnię betonową o średnicy minimum DN1200.
4. Retencję lub rozsączanie zaprojektować na min. 150% deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia 20% i czasie trwania 15 min.
5. Wody opadowe i roztopowe z terenu objętego zagospodarowaniem nie mogą przekraczać dopuszczalnych zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).
6. Dokumentacja projektowa winna określać powierzchnie utwardzone działki (place, chodniki, drogi dojazdowe, parkingi) oraz przedstawić bilans wód opadowych dla całego terenu. Ponadto, powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe i wymaga uzyskania uzgodnienia w Wydziale Planowania i Inwestycji Urzędu

Miejskiego w Giżycku, 1 egz. pozostaje w tut. Urzędzie (wraz z wersją elektroniczną w formacie .pdf).

7. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do użytkowania obiektu zgłosić pisemnie do tut. Wydziału wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .dwg.
8. Na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi.
9. Ważność podanych warunków technicznych upływa po 2 latach od daty ich wydania.

Do wiadomości:

1. aa

Sprawę prowadzi:
Monika Balewicz – pok. 114
tel. 87 7324120

Z up. Burmistrza
Naczelnik
Wydziału Planowania i Inwestycji

Adam Baran