

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAĞOW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-500 Głizycko, ul. Obwodowa 6
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70
NIP 845-10-02-258
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967
Kapitał Zakładowy: 44051600

Investor:

Gmina Miejska Głizycko
Aleja 1 Maja 14, 11-500 Głizycko

Pełnomocnik:

Aleksandra Przebierała
Sec. Sp. z o.o.

Ul. Unii Europejskiej 1/131, 61-249 Poznań

DI.01/17/24

Głizycko, dnia 03-06-2024 r.

Warunki Przyłączenia

do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej PWiK Sp. z o.o. w Głizycku

do budynku zlozka przy ul. Obwodowej na dz. Nr 40/4, 40/3 w Głizycku

W nawiązaniu do wniosku z dnia 23-05-2024 r. (data wpływu 23-05-2024 r.) o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku zlozka informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Głizycku zapewnia dostawę wody we wnioskowanej ilości tj. 13 m³/d i odbiór ścieków oraz ustala warunki:

I. Sposób wykonania sieci i przyłączy:

PRZYLĄCZA WODOCIAĞOWE

Uwaga.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości nie posiadamy sieci wodociągowej. W sieci wodociągowej **ZEL DN100** (oznaczono kolorem niebieskim) zlokalizowanej w drodze wewnętrznej od ul. Nowowiejskiej zapewniamy ciśnienie wody $P_{max}=2,4 \text{ bar}$. Istniejący hydrant nadziemny DN80 (nr 219 ewidencji PWiK) na wysokości budynku Nowowiejska 39 o wydajności $\bar{Q}=10,9 \text{ dm}^3/\text{s}$ przy ciśnieniu 2,4 bar.

1. Zaprojektować i wykonać przyłącze wody w wykonaniu:
 - do średnicy DN50 (PE63) łącznie - z rur PE,
 - powyżej średnicy DN50 - z rur z żeliwa sferoidalnego.
2. Włączenie do istniejącego odcinka ZEL DN100 w drodze wewnętrznej od ul. Nowowiejskiej - skiej - oznaczono kolorem niebieskim.
3. Włączenie do wodociągu: wcinka trójnikiem z zasuwą odcinającą. Uzbrojenie zasuw: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
4. Zaprojektować wodociąg odpowiadający wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie dokładności „C”. Lokalizacja wodociągu - we łązowej komorze wodociągowej w pobliżu granicy nieruchomości z dostępem dla służb PWiK Sp. z o.o. lub w budynku bezpośrednio za ścianą zewnętrzną
5. Przed i za wodociągem zaprojektować zasuwę lub zaworu typ grzybkowy.
6. Za zestawem wodociągowym zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy.
7. Odcinek zestawu wodociągu głównego: montaż - połączenia kominerzowe.

PRZYSTĄPNOŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Odprowadzenie ścieków zaprojektować do kolektora KS DN200 KAM do istniejącej studni 120,48/118,31 - oznaczono kolorem pomarańczowym
2. Na zatamowaniach trasy przyłączy kanalizacji zaprojektować wlotowe studnie kontrolno-rewizyjne.
3. Zabrania się odprowadzania wód gruntowych i opadowych do kanalizacji. PWiK zastrzega sobie możliwość kontroli szczelności wykonanych rurociągów. Infiltracja wód gruntowych lub odprowadzanie wód opadowych skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
4. Zabezpieczenie urządzeń instalacji sanitarnych wewnątrz w przypadku ich lokalizacji poniżej rzędnej terenu - na instalacjach zastosować urządzenia zabezpieczające przed wstecznym napływem ścieków z kanalizacji sanitarnej.

Uwaga:

Wzajemne do innych urzędów wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie

II. Wymagania dotyczące jakości ścieków:

- ścieki socjalno-bytowe

III. Przepływy obliczeniowe wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana będzie woda i odprowadzane będą ścieki:

- wg. wskazań wodownika

IV. Wymagania dotyczące instalacji wodownika głównego.

We wlotowej, szczelnej komorze wodowniczej łatwo dostępnej dla służb PWiK Sp. z o.o., zabezpieczonych przed zalaniem wodą, zamrażaniem lub w rozdzielonym, ogrzewanym i dostępnym dla służb PWiK Sp. z o.o. pomieszczeniu bezpośrednio za ścianą zewnętrzną. W przypadku komory wodowniczej - całość armatury zamontować w komorze.

V. Podstawą przystąpienia do realizacji robót jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci, pomiędzy Inwestorem a Przedsiębiorstwem.

Warunki przekazania sieci i przyłączy na majątek PWiK Sp. z o.o. regulować będzie odrębna umowa.

VI. Wykonać projekt przyłączy. Projekt podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o.o. W projekcie uwzględnić szczegóły włączenia do wodociągu oraz montażu wodownika. Jeden egzemplarz pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

VII. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 03-06-2026 r.

W załączeniu:

I. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

mgr inż. Tomasz Kulik

.....D.Y.R.E.K.T.O.R.....



Powiat głogowski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 1000



