



Orange Polska  
Hurt  
Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź  
tel.: 503101883 [www.hurt-orange.pl](http://www.hurt-orange.pl)

Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz

Łódź, 08 styczeń 2023r.

Numer pisma: 25560/TTDSILU/P/2023

Temat: uzgodnienie – remont nawierzchni ulicy Warszawskiej w Grudziądzu.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy plan zagospodarowania terenu dla remontu nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej oraz nawierzchni ronda gen. Stanisława Sosabowskiego w Grudziądzu polegającego na rozbiórce (frezowaniu) istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego o głębokości 8 cm, ułożeniu zbrojenia z siatki z włókien szklanych oraz wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej gr. 4 cm każda. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy opłatę za nadzór zwiększoną o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny).  
Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz kontakty znajdują się na stronie [www.orange.pl/wniosek nadzor](http://www.orange.pl/wniosek nadzor).
2. Roboty budowlane – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Usług, Obsługi Technicznej Klienta
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Usług Obsługi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972). Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;
4. W strefie projektowanych wykopów oraz pod projektowaną nawierzchnią drogi rowerowej infrastrukturę teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami osłonowymi. Zachować normatywne odległości poziome projektowanych urządzeń od istniejącej infrastruktury teletechnicznej. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu. Jeśli Państwo

przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, a prace w miejscu kolizji należy wykonywać ręcznie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zabezpieczenia konieczne jest wystąpienie o wydanie warunków technicznych na przełożenie sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.;

5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram i pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kabli kanalizacji teletechnicznej;
6. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi.

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymało do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.


Z poważaniem

Elżbieta Tybura

Główny Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta








Orange Polska S.A.


Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź




ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz  
NIP 8762403226, REGON 340534333





*2013/2023 do prądu  
25560/TD/SLU/7/2023*




OZNACZENIA


-  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
-  Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
-  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

	Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu		Inwestor:	
	86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A		Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1	
REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej.				
Opracował	Jarosław Trawka	GP-IV/8346/TO/90		Data: 11. 2023 r.
Akceptował	mgr inż. Jarosław Murgala			Podziałka: 1:500
Tytuł rys: <b>PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>				Nr rys. <b>1</b>









ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz  
NIP 8762403226, REGON 340534333




Grange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług  
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź


201622n1k do prsmie  
25560/ITD/WIP/2023  
OP

#### OZNACZENIA

-  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
-  Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
-  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

	Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A		Inwestor: Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1	
REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłolesnej.				
Opracował	Jarosław Trawka	GP-IV/8346/TO/90		Data: 11. 2023 r.
Akceptował	mgr inż. Jarosław Murgala			Podziałka: 1:500
Tytuł rys: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				Nr rys. 2






Orange Polska S.A.  
 Infrastruktura i Serwis Usług  
 Zarządzanie Zasobami Infrastruktury  
 i Obsługa Klienta  
 ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź

*20812111 do pisma  
 25560/TD/SILV/P/2023  
 [Signature]*

- OZNACZENIA
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
  - Nawierzchnia wysepki z kostki betonowej i kamiennej
  - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

	Zarząd Gminy Miejskiej w Łodzi ul. ...
REMONT	na ...
Opracował	Jarosław Tra...
Akceptował	mgr inż. Jar...
Tytuł rys: <b>PLAN ZAGOS</b>	






ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
w Grudziądzu  
ul. Ludwika Waryńskiego 34A  
86-300 Grudziądz  
NIP 8762403226, REGON 340534333

#### OZNACZENIA

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
- Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w GRUDZIĄDZU	Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu		Inwestor:	
	86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A		Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1	
REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej.				
Opracował	Jarosław Trawka	GP-IV/8346/TO/90		Data: 11. 2023 r.
Akceptował	mgr inż. Jarosław Murgala			Podziałka: 1:500
Tytuł rys: <b>PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>				Nr rys. <b>3</b>