



Energa
operator

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

w Grudziądzu

Wpłynęło dnia 21-12-2023

Za: szef

L. dz.

8307

[Signature]

21-12-2023

Od: Dział Dokumentacji Energetycznej

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH w GRUDZIĄDZU
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz

Znak: RG/2MMD/AK/U/1006/ 2023
L. dz. EOP/KD/9/2023/12/00875

Grudziądz, dnia 18.12.2023 r.

Dot. projektu zagospodarowania terenu zadania pod nazwą "Remont ulicy Warszawskiej - odcinek od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej w Grudziądzu" na działkach nr 2/7, 7/1, 8, 8/4, 12/1, 21/389, 21/804, 21/842, 39/1, 71 i 109/2 przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu zgodnie z załączonymi mapami.

W odpowiedzi na zlecenie wykonania usługi uzgodnienia branżowego dla sprawy j. w. informujemy, że mapy sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

1. Zachodzą skrzyżowania oraz zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia.
2. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi SN-15 kV i nN-0,4 kV będącymi w naszej eksploatacji, które występują w obrębie realizacji przedmiotowego zadania na obszarze przy ul. Polskich Skrzydeł w Grudziądzu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami.
3. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego.
4. Przed przystąpieniem do wykonawstwa inwestycji należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
5. Uzgodnienie ważne do dnia 18.12.2025 roku.

UWAGA:

- W sytuacjach odkrycia istniejących kabli elektroenergetycznych SN-15 kV i nN-0,4 kV, w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń występujących w obrębie terenu remontu odcinka ul. Warszawskiej w ramach rzeczowanego zadania, na w/w kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojów kabli.
- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podając numer niniejszego uzgodnienia i wykonać pod nadzorem pracowników Rejonu Dystrybucji w Grudziądzu, po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy oraz wyłączeniu kabli spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń i przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA-OPERATOR SA.
- W przypadkach uszkodzeń lub awarii istniejących kabli elektroenergetycznych SN-15 kV i nN-0,4 kV, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez tutejszy Rejon Dystrybucji będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.
- W sytuacjach kiedy zaistnieją kolizje z istniejącymi niezainwentaryzowanymi kablami elektroenergetycznymi bądź kablami ułożonymi na trasach odbiegających od inwentaryzacji geodezyjnej, każdy taki przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Grudziądzu i Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu przy udziale wykonawcy robót, projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego podejmie decyzję o sposobie usunięcia kolizji (przebudowa kabli, założenie rur osłonowych, itp.) W razie konieczności przebudowy kolidujących urządzeń elektroenergetycznych (przebudowa kabli, zabudowa rur osłonowych) koszty związane z rozwiązaniem kolizji pokrywa Gmina-Miasto Grudziądz.
- Z uwagi na kolizje z istniejącymi kablami SN-15 kV i nN-0,4 kV wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod stałym nadzorem przedstawicieli tutejszego Rejonu Dystrybucji. Wykonywana inwestycja winna być na bieżąco odbierana przez służby Rejonu Dystrybucji w Grudziądzu
- Całość robót powiązanych z realizacją powyższego przedsięwzięcia w miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi SN-15 kV i nN-0,4 kV będącymi naszą własnością należy wykonać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji tych urządzeń.
- Nie wyklucza się istnienia na obszarze inwestycji innych nie wykazanych urządzeń, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o, których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

K/O: 2MMD - a/a
W zał. mapy (plany) sytuacyjne
Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz
tel. (056) 470 62 92

Z poważaniem:
Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

[Signature]
Zdzisław Szumotański

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90


ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł







ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz
NIP 8762403226, REGON 340534333

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Grudziądzu
Plan stanowiący załącznik do uzgodnienia



Nr 1006 z dnia 18.12.2023 r.


Technik
Adam Krajewicz




OZNACZENIA

- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
- Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
- Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

		Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A		Inwestor: Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1	
REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej.					
Opracował	Jarosław Trawka	GP-IV/8346/TO/90		Data:	11. 2023 r.
Akceptował	mgr inż. Jarosław Murgala			Podziałka:	1:500
Tytuł rys:				Nr rys.	1
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU					








ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
w Grudziądzu
ul. Ludwika Waryńskiego 34A
86-300 Grudziądz
NIP 8762403226, REGON 340534333


ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Grudziądzu
Plan stanowi załącznik do uzgodnienia


Nr 1006 z dnia 18.12.2023 r.

Technik
Adam Krajewicz


OZNACZENIA

-  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
-  Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
-  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej




	Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A	Investor: Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1	
REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej.			
Opracował	Jarosław Trawka	GP-IV/8346/TO/90	Data: 11. 2023 r.
Akceptował	mgr inż. Jarosław Murgala		Podziałka: 1:500
Tytuł rys: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Nr rys. 2


REM
na

PLAN ZAGOS



OZNACZENIA

-  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego do remontu
-  Nawierzchnia wysepek z kostki betonowej i kamiennej
-  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

	Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu 86-300 Grudziądz ul. Ludwika Waryńskiego 34A	Inwestor: Gmina miasto Grudziądz 86-300 Grudziądz ul. Ratuszowa 1
REMONT ULICY WARSZAWSKIEJ W GRUDZIĄDZU na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Miłoleśnej.		
Opracował	Jarosław Trawka	GP-IV/8346/TO/90
Akceptował	mgr inż. Jarosław Murgala	Data: 11. 2023 r.
Tytuł rys: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Nr rys. 3