



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 08.01.2024 r.

BR.271.68.2023

Zamawiający:
Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: *Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – budowa toalety publicznej – II Postępowanie*

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie: Dach należy wykonać z dachówki ceramicznej zakładkowej w kolorze czerwonym.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiona specyfikacja. Dach należy wykonać z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę w kolorze czerwonej.

Pytanie 2

W dokumentacji nie ma zestawienia stolarki drzwiowej. Ze względu na duże różnice w cenach drzwi drewnianych proszę o wskazanie dokładnych parametrów.

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa o współczynniku przenikania ciepła $U < 1,3 \text{ W/mK}$, do dwóch pom. wc o wym. 90x200cm, do pom. tech. 80x200cm, stolarka z drewna w kolorze ciemnego dębu. Skrzydło wykonane z drewna np. sosnowego, klejonego warstwowo i naprzemiennie, obłożone dwiema sklejkami dębowymi wodoodpornymi. Konstrukcja płytowa z pionowym ramiakiem wzmocnionym stalowym profilem "C".

W drzwiach do pom. wc należy zamontować wrzutnik na monety odporny na warunki atmosferyczne (powłoka galwaniczna- miedź, nikiel, chrom). Dolną krawędź stolarki drzwiowej należy zabezpieczyć przed podciąganiem kapilarnym wody.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński