
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 3

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa ul. Raclawickiej w Lesznie”.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszno, Wydział Inwestycji, działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytania do treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający, jako równoważne do rur GRP szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej, dopuści rury strukturalne z PP o sztywności SN10kN lub SN12kN, produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13476-3?

Zastosowanie do realizacji rur o których mowa powyżej pozwoli zachować zasadę uczciwej konkurencji zgodnie z art. 99 Pzp oraz znacznie wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rur na PP.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający, jako równoważne do rur GRP szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej, dopuści rury strukturalne z PP o sztywności SN10kN lub SN12kN, produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1852-1?

Zastosowanie do realizacji rur o których mowa powyżej pozwoli zachować zasadę uczciwej konkurencji zgodnie z art. 99 Pzp oraz znacznie wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany rur na PP.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający, jako równoważne do studni GRP szczegółowo opisanych w dokumentacji technicznej, dopuści studnie z PP lub PE, produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2, posiadające oceny techniczne ITB i IBDiM? Zastosowanie do realizacji studni o których mowa powyżej pozwoli zachować zasadę uczciwej konkurencji zgodnie z art. 99 Pzp, przy zachowaniu parametrów studni określonych w dokumentacji projektowej oraz znacznie wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału studni na PP lub PE.

Z poważaniem
Naczelnik Wydziału Inwestycji
/-/ Celina Pilżys -Kosmatka