

Bydgoszcz, dnia 9.07.2024r.

Oznaczenie i numer sprawy:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie strefy rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. K.K. Baczyńskiego 1 w Bydgoszczy” (WZP.271.36.2024.B)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.*), udziela się odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

„Czy w zakresie zadania jest wykonanie nawierzchni z kostki ? Proszę o szczegóły przedmiary.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotowego zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 102 m², jak przedstawiono na rysunku „A1 Rzut poziomy strefy relaksu” w projekcie technicznym.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowej:

- kostka betonowa 6 cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm
- podsypka żwirowa ls = 0.98 gr. 10 cm
- grunt rodzimy

Pytanie 2

„Czy w zakresie zadania jest nasadzenie powojów 8 szt?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotowego zamówienia jest nasadzenie 8 szt. powojników o wysokości 70-90 cm.

Pytanie 3

„Czy w zakresie zadania jest nasadzenie thuja? Ile szt? Proszę o szczegóły?”

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakresie przedmiotowego zamówienia jest nasadzenie 4 szt. thuja aurea nana o wysokości 40-50 cm.

Pytanie 4

„Jakiego rodzaju roboty ziemne należy wykonać?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać wszystkie niezbędne roboty ziemne związane z realizacją zadania objętego postępowaniem: wykopy pod projektowane urządzenia wraz z ich montażem oraz montażem elementów małej architektury, roboty w zakresie wykonania nawierzchni, roboty w zakresie nasadzeń oraz wykonania trawnika.

Pytanie 5

„Czy pod zestaw street workout oraz zestaw siłowni ogrodowej należy wykonać nawierzchnię bezpieczną? jakiego rodzaju proszę o szczegóły jej wykonania.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pod zestawem workout oraz zestawem siłowni ogrodowej należy wykonać nawierzchnię bezpieczną.

Informacja o nawierzchniach bezpiecznych pod urządzeniami zabawowymi:

- piasek płukany 0-2 mm gr. 30 cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy

Pytanie 6

„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zestawu siłowni ogrodowej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie zestawu siłowni ogrodowej w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi.

Pytanie 7

„Jakiej wielkości powojniki należy wycenić?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powojniki powinny mieć około 70-90 cm wysokości.

Członek Komisji Przetargowej
Dariusz Szczerbiak