


<p><b>DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH</b> <b>UNIwersytetu Jagiellońskiego</b> ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: <a href="mailto:bpz@uj.edu.pl">bpz@uj.edu.pl</a> <a href="https://www.uj.edu.pl">https://www.uj.edu.pl</a>; <a href="https://przetargi.uj.edu.pl">https://przetargi.uj.edu.pl</a></p>	
--	---

Kraków, dnia 23.08.2024 r.

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania przeglądu i konserwacji, 337 szt. urządzeń chłodniczych (klimatyzatorów) eksploatowanych w budynkach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie, numer postępowania 80.272.252.2024.*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

### **Pytanie nr 1:**

W zapytaniu napisali Państwo o 337 agregatach chłodniczych (klimatyzatorach) i podali wykaz jednostek zewnętrznych (a w wykazie czynności są podane odnoszące się też do jednostek wewnętrznych). W wykazie występują układy VRV co oznacza że na jedną jednostkę zewnętrzną może przypadać np. 10 jednostek wewnętrznych. Występują też agregaty Trane które zwykle są agregatami wody lodowej. Zapewne występują też układy multisplit.

W związku z powyższym, czy można prosić o wykaz jednostek wewnętrznych, lub potwierdzenie że liczba jednostek zewnętrznych nie przekracza liczby jednostek wewnętrznych. Dziękujemy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jednostek wewnętrznych jest 20 szt., w stosunku do jednostek zewnętrznych VRF i multisplit. Trane to są klimatyzatory nie agregaty wody lodowej.

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o wskazanie systemów VRF/VRF oraz multisplit z podaniem ilości i rodzajów jednostek wewnętrznych. W zestawieniu podane są jedynie j. zewnętrzne klimatyzacji, co uniemożliwia rzetelną wycenę przeglądu.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jednostek wewnętrznych jest 20 szt., w stosunku do jednostek zewnętrznych VRF i multisplit.

### **Pytanie nr 3:**

Proszę o wskazanie ilości urządzeń, dla których konieczne jest dokonanie wpisu do CRO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla 150 szt.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o wskazanie w zestawieniu rodzaju i ilości czynnika chłodniczego dla danego urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ilość i rodzaj czynnika oraz jego wymiana nie wchodzi w zakres SWZ.

**Pytanie nr 5:**

Czy dla układów VRV/VRF dopuszczalne jest wystawienie zbiorczego protokołu przeglądu?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający informuje, że dla każdego urządzenia zewnętrznego należy wystawić oddzielny protokół. Łącznie 337 protokołów.

**Pytanie nr 6:**

Czy przeglądy mają być wykonywane na czynnych obiektach? Proszę o informację w sprawie możliwych godzin/dni przeglądów serwisowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przeglądy wykonywane są na czynnych obiektach. Godziny 7-19 do ustalenia. Możliwość wykonania przeglądu ustalana na bieżąco i dostosowana do użytkownika pomieszczeń i możliwości dostępu do pomieszczeń.

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.**

**Nowy termin składania ofert: 29.08.2024r. godz 10:00.**

**Nowy termin otwarcia ofert: 29.08.2024r. godz 11:00.**

**W związku ze zmianą terminu składania ofert, Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie związany swoją ofertą do dnia 27.09.2024r. włącznie.**

Z poważaniem,

*Piotr Porębski*