

Kozłów dnia 29.02.2024

ZIG 7023. 5 .2024

MIA architektki sp.zo.o
ul. Solna 4A/79
25-006 Kielce

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w związku z przebudową budynku gminnego po byłym Ośrodku Zdrowia w Kozłowie na potrzeby działalności rehabilitacyjnej PZOZ wraz z wyposażeniem.

W związku z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz likwidacji istniejącego przyłącza Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że przyłączenie do sieci wodociągowej może być wykonane na podstawie niżej wymienionych warunków.

1. Nowy przyłączy należy wykonać z istniejącej sieci wodociągowej PE ϕ 225 poprzez obejmę lub trójnik żeliwny wraz z zasuwą.
2. Przyłączy należy wykonać do nieruchomości Kozłów działka nr ewid 1086/2 obręb Kozłów do projektowanego budynku z rur i kształtek o średnicy ϕ 40 mm na głębokości 1,50 m ułożonych na podsypce piaskowej minimum 10 cm i obsypanych piaskiem 20 cm powyżej rurociągu.
3. Należy proponowany przebieg przyłącza uzgodnić z Urzędem Gminy w Kozłowie.
4. Wodomierz należy zamontować w projektowanym budynku, w miejscu łatwo dostępnym, nie narażonym na uszkodzenia mechaniczne i zamrażanie, oraz odpowiedni do ilości pobieranej wody.
5. Za zestawem wodomierzowym zainstalować zawór antyskażeniowy klasy Min. EA.
6. Trasę rurociągu oznakować w wykopie taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką magnetyczną ułożoną 50cm powyżej rurociągu.
7. Włączenie do sieci wodociągowej należy zlecić uprawnionemu Zakładowi lub pracownikowi z odpowiednimi uprawnieniami do tego typu robót, w przypadku awarii wynikłych w związku z instalowaniem przyłącza do ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca.
8. Wyłączenie istniejącego przyłącza wody należy wykonać poprzez jego likwidację przez firmę lub pracownikowi z odpowiednimi uprawnieniami do tego typu robót, w przypadku awarii wynikłych w związku z pracami do ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca. Przed przystąpieniem do robót projekt prac należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Kozłowie.
9. Materiały zastosowane do budowy i likwidacji istniejącego przyłącza muszą posiadać stosowne aprobaty i atesty.
10. Odbiorca usług posiadający również zasilanie wodą z własnej studni zobowiązany jest do rozdzielenia instalacji (nie może być połączona sieć wody wodociągowej z wodą z własnej studni, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zakażenia wody w sieci.)
11. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót należy zgłosić do Urzędu Gminy Kozłów.

12. W przypadku przejścia przyłącza pod drogą lub w pasie drogowym należy uzyskać na to pisemną zgodę od jej zarządcy.
13. W przypadku wejścia na cudzą działkę celem wykonania przyłącza należy uzyskać pisemną zgodę od właściciela posesji do wejścia na jego teren.
14. Wykonane przyłącze należy zgłosić do Urzędu Gminy Kozłów.
15. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną po wykonawczą wykonanego przyłącza.
16. Z chwilą rozpoczęcia poboru wody należy zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę.
17. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty wydania.
18. Hydrant zewnętrzny zlokalizowany w sąsiedztwie projektowanego budynku na działce nr ewid. 1230/2.

Na terenie Gminy Kozłów nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek o numerze porządkowym 63 jest przyłączony do istniejącego wspólnego zbiornika na nieczystości ciekłe z budynkiem nr porządkowy 64. Istniejący zbiornik należy zlikwidować. Budynek o numerze porządkowym Kozłów 64 należy przyłączyć do projektowanego odrębnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m³, z zachowaniem wszystkich procedur prawnych. Projektowany budynek należy przyłączyć do odrębnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemność 50 m³, z zachowaniem wszystkich procedur poprawczych. Wodę opadową i wodę z dachu należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej. Projekty lokalizacji w/w zbiorników na nieczystości należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Kozłowie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

WÓJT
Jan Zbigniew Basa
Jan Zbigniew Basa