

ARCHITEKTURA

PRZEKRÓJ A-A

skala 1:50



WARSTWY:

1-POKRYCIE DACHU-ODRĘBNA INWESTYCJA
-REMONT DACHU

- blacha trapezowa TD18 PROJEKTOWANA
- łaty sosnowe 8,0x8,0cm osiowo co 35cm C24 NRO PROJEKTOWANE
- kontrłaty 10,0X2,5CM NRO- WYSOKOŚCI PROJEKTOWANE wzdłuż krokwi istniejących
- folia wiatroizolacyjna PROJEKTOWANA
- kontrłaty 10,0X3,2CM NRO-WYSOKOŚĆI PROJEKTOWANE wzdłuż krokwi istniejących
- łaty sosnowe 6,0x8,0cm co 25,0-35,0cm osiowo ISTNIEJĄCE
- krokiew ISTNIEJĄCA

WARSTWY PROJEKTOWANE:

2- STROP NAD I PIĘTREM KLATKA SCHODOWA
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 2x10cm z przeunięciem warstw

POKRYCIE DACHU-ODRĘBNA INWESTYCJA
-REMONT DACHU

- strop żelbetowy istniejący
- tynk istniejący
- system ogniochronny REI 60- 2xpłyty GKF GR.15MM=30mm na ruszcie systemowym-PROJEKTOWANY PRZY STROPIE I PIĘTRA
- system ogniochronny EI 60- 2xpłyty GKF GR.15MM=30mm na ruszcie systemowym-PROJEKTOWANY SZACHT KLAPY ODDYMIAJĄCEJ oraz wypełnienie między płytami wełna mineralna 0,031-niepalna o gr.20,0cm

2A- STROP NAD I PIETREM POMIESZCZENIA I KOMUNIKACJA
- folia paroprzepuszczalna
- wełna mineralna 2x10cm z przeunięciem warstw

POKRYCIE DACHU-ODRĘBNA INWESTYCJA
-REMONT DACHU

- belki drewniane 24x24cm+slepy pułap
- tynk istniejący
- system ogniochronny REI 60- 2xpłyty GKF GR.15MM=30mm na ruszcie systemowym-PROJEKTOWANY SYSTEM

6- OKNO KLATKA SCHODOWA I SCHOWEK PORZĄDKOWY
- PCV U=0,9 W/m2xK

2D- KLATKA SCHODOWA ISTNIEJĄCA
- wykładzina homogeniczna PCV + 10cm cokoliki oraz listwy stopnicowe antypoślizgowe
- płyta żelbetowa istniejąca
- tynk istniejący
- farba 2-krotnie z zagruntowaniem powierzchni tynku
- malowanie powierzchni stalowych przy schodach do R60

Poz.1.1.B Wypełnienie konstrukcji-patrz rzut I piętra
- ruszt stalowy sufitowy systemowy
- wełna mineralna gr.25,0cm przy ruszcie Lambda 0,035
- folia paroizolacyjna
- płyty gips.-kart. GKFI gr.2x1,5cm (REI60) wypełnienie konstrukcji -jako systemowa OGNIOCHRONNA

WARSTWY ISTNIEJĄCE:

2B- STROP NAD PARTEREM
- podłogi i posadzki istniejące
- strop żelbetowy
- tynk istniejący

3-PODŁOGA NA GRUNCIE-PARTER
- gres antypoślizgowy + cokoliki na h=10cm
- posadzki i podłoża istniejące

4- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- tynk wewnętrzny gr.3,0cm
- cegła ceramiczna pełna o gr.68,0cm na zaprawie c/w M5
- docieplenie docelowo-styropian samogasnący grubość 15cm
- tynk strukturalny metoda lekka-mokra

5- ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- kamienna

6A- OKNO ISTNIEJĄCE POZOSTAŁE
- PCV

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. ROBERT KURYŚ
BIURO PROJEKTOWE
UL. MICKIEWICZA 7A
TEL/FAX (82) 5722165
TEL KOM. 601 165 975
e-mail:robert-kurys@wp.pl

INWESTYCJA: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MSC. WŁODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZTABOWA 3
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061901_1-WŁODAWA
OBRĘB: 1-0001 WŁODAWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI

INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA
22-200 WŁODAWA
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41

FAZA: ARCHITEKTURA

RYSUNEK: **PRZEKRÓJ A-A** | SKALA: **1:50** | NR:

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Mirosław Dieduch	234/LB0KK/2018 LOIAIP LB-3289	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	mgr inż. arch. Wioleta Chazan	106/LB0KK/2013 LOIAIP LB-0249	07.04.2021	
Projektant sprawdzający w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	Dr Mirosław Dieduch	LUB/0243/POOK/14	07.04.2021	
Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	Inż.Jan Kurys	91/69 980/CH/92	07.04.2021	
Opracował: br. konstr.-bud, architekt.	mgr inż. Robert Kurys	7342/CH/10/98	07.04.2021	