


ZKP istn.  
(na zewnątrz budynku)



istn.

istn.

przycisk P-poż na zewnątrz  
budynku przy wejściach

4xLgY 25mm<sup>2</sup>

istn.

5xLgY 25mm<sup>2</sup>

istn.


ZN - WYŁ. P.POŻ.  
(na zewnątrz budynku)

R<10Ω

Część istniejąca  
Część projektowana  
Według odrębnego opracowania

R<10Ω

TG wewnątrz budynku



SAMOCZNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SECI TN-S

PUH "ENERGETYK BIS" s. c.  
K. Brzozowski, A. Kędzierzowski  
ul. Jasna 1, 22-200 Włodawa  
tel. 82 57 23 300  
fax. 82 57 24 102

INWESTOR: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA  
BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W MŚC. WŁODAWA, NA DZ. NR 2424/11, UL. SZKOLNA 3  
JEDNOSTKA EMISYONNA: 061901\_1-WŁODAWA  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO-XI  
INWESTOR: GMINA MIEJSKA WŁODAWA  
22-200 WŁODAWA  
AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41

SCHEMAT ZASILANIA

RYSUNEK				BRANŻA ELEKTRYCZNA	
FUNKCJA	IME I MIEJSKO	NR. WZNIKNI	PODPS	DATUM	12.04.2021
projektant branży elektrycznej	mgr inż. Artur Kędzierzowski	LUB/0024/PWOE/05		SKŁA	---
sprawdzający branży elektrycznej	mgr inż. Korneli Brzozowski	LUB/0148/PWOE/12		NR. RS.	4