

Lądek Zdrój, 29.07.2022 r.

### **Do wszystkich Wykonawców**

*Znak postępowania: WR.271.15.2022.206*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania

**Pytanie 8: Czy witraż może być obłożony obustronnie szybami 4mm, czy też wymagana jest szyba zewnętrzna w klasie P4 (grubość takiej szyby to około 9,48mm)?**

*Odpowiedź: Zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków witraże powinny być obustronnie zabezpieczone szybami. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania szyb 4mm. Zamawiający przypomina, że wizja lokalna jest obowiązkowa.*

**Pytanie 9: Proszę o wskazanie czy okno typu O15 posiada witraż, ponieważ w zestawieniu stolarki okiennej brakuje informacji na ten temat, natomiast w dokumencie „przedmiar robót” zaznaczono, że okno to posiada witraż.**

*Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okno O15 posiada witraż. Zamawiający przypomina, że wizja lokalna jest obowiązkowa.*

**Pytanie 10: Czy w przypadku okien typu:**

**a) O3 wymianie podlega 9 szt. okien tak jak wskazano w dokumencie „przedmiar robót” czy 10 szt., tak jak w zestawieniu stolarki okiennej?**

**b) O12 wymianie podlega 1 szt. okna tak jak wskazano w dokumencie „przedmiar robót” czy 2 szt., tak jak w zestawieniu stolarki okiennej?**

*Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej zgodnie z przedmiarem robót, czyli O3 w ilości 9 szt. i O12 w ilości 1 szt.*

*Pismo sporządził:*

*Anna Witos – Insp.ds. ZP*

*[zamowienia@ladek.pl](mailto:zamowienia@ladek.pl) 74-8117-884*