



Czarnków, dnia 25 maja 2023 roku

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie**”

Sprawa nr: **IGROŚ.271.1.3.2023**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 266 i w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o podanie producenta i typ HMI oraz PLC w istniejącej rozdzielnicy w budynku socjalnym?

### **Odpowiedź 1:**

W istniejącej rozdzielnicy w budynku socjalnym znajduje się sterownik PLC Siemens S7-1200, Simatic Touch Panel KTP Basic Mono PN.

### **Pytanie 2:**

Prosimy o podanie Rodzaj oprogramowania narzędziowego SCADA oraz ile zmiennych jest do wykorzystania ?

### **Odpowiedź 2:**

Należy przewidzieć nowe oprogramowanie z odpowiednią ilością zmiennych.

*Podpisat*

*Wójt Gminy Czarnków*

*/~/ Bolesław Chwarścianek*