



Projekt "Wielkopolskie Centrum Medycyny Cyfrowej" finansowany jest ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach Konkursu Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, nr ABM/2023/2.  
Numer umowy: 2023/ABM/02/00007-00.

L. dz.: DZP-110/24

Poznań, 09.02.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
/ Platforma zakupowa**

**Dotyczy: TPrm-1/24** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **modernizację istniejącego Biobanku**.

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm., dalej ustawa Pzp), udziela odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie miejsca montażu wyrzutni oraz czerpni.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza umiejscowienie wyrzutni i czerpni w terenie lub na elewacji budynku zgodnie z warunkami technicznymi - uzgodnione z Zamawiającym na etapie projektu.**

2. Proszę o dołączenie rysunków z zaznaczonymi przegrodami ogniowymi oraz strefami ppoż.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia rysunki stref ppoż w pliku "CBM Strefy ppoż pdf.zip".**

3. Prosimy o potwierdzenie informacji uzyskanych podczas wizji - montaż odwodnienia liniowego bez wykonania spadków w posadzce, odtworzenie płytek po śladzie odwodnienia.

**Odpowiedź:**

**W odwodnieniu liniowym nie wykonujemy spadków.**

4. Prosimy o dołączenie przekroju istniejącej posadzki w piwnicy - grubości warstw, w której montowane będzie odwodnienie liniowe.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia rysunki architektury, w tym również przekroje i fundamenty w pliku "Architektura.zip".**

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.**

W załączeniu pliki:  
"CBM Strefy ppoż pdf.zip".  
"Architektura.zip".

Opracowanie formalne: Sławomira Baranowska  
nr tel. (61) 854-60-15  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)