

MZDiM-P.271.1.2024

**Wyjaśnienia treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia* w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:
„Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi – ETAP I – oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Karłowicza w Jeleniej Górze”**

Miejski Zarząd wodociągowej i Mostów w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź na pytanie złożone w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania w zakresie renowacji kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową rękawem, zwracamy się z prośbą o udzielenie zgody na wykorzystanie przez naszą firmę metody bezwykopowej modernizacji kanalizacji w technologii krótkich modułów Eko-Wir. W załączeniu przesyłamy deklarację zgodności oraz ocenę techniczną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu renowacji istniejących odcinków kanalizacji deszczowej DN500 i podtrzymuje, że prace remontowe kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić metodą wskazaną w załączonej do postępowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, że otrzymane pytania dotyczące treści SWZ oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Jacek Fortuna**

