

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: „**Przebudowa przestrzeni miejskiej Alei Wojska Polskiego w Jeleniej Górze**”.

Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.9.2021.

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 15

Czy w ramach zamówienia należy zabezpieczyć linie kablowe elektroenergetyczne i telekomunikacyjne rurą grubościenną dzieloną tylko te, które zostaną odkryte podczas robót, czy też należy zabezpieczyć wszystkie ww. linie znajdujące się w obrębie opracowania? (Tomie III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 2.5.; SST1.3. Zakres robót objętych ST; Kosztorys ofertowy poz 34;35)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15

W ramach zamówienia należy zabezpieczyć jedynie linie kablowe odkryte podczas prowadzenia robót.

PYTANIE NR 16

Proszę o potwierdzenie, czy pokrywy studzienek telekomunikacyjnych mają zostać wypełnieniem drobną kostką granitową? (SST 2.2. Materiały do wykonania nowych obudów, włazów iram).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 16

Należy zastosować pokrywy studni telekomunikacyjnych wykonane z betonu zbrojonego stalą.

- II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający zmienia jednostkę miary w załączniku nr 1 do Formularza oferty „Kosztorys ofertowy” w zakresie poz. nr 45 „Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm”.

W poz. 45 jest :

KNNR 6	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm	4241	m3		0,00	23%	0,00
0107-010-060	Nr Spec.: D - 04.04.02						

W poz. 45 winno być:

KNNR 6	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, grubość warstwy do 10 cm	4241	m2		0,00	23%	0,00
0107-010-060	Nr Spec.: D - 04.04.02						

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania aktualny na dzień 10.06.2021 zmieniony załącznik nr 1 do Formularza oferty „Kosztorys ofertowy”

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów

Przewodniczący komisji przetargowej