

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.9.2021

Bełchatów, 2021.05.27

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni w Alei Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24.05.2021 r.:

1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną, dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?
2. Ze względu na brak dokumentacji projektowej oraz ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, iż załączony przedmiar robót obejmuje pełny zakres prac do wykonania w ramach zamówienia publicznego.
3. W celu prawidłowego oszacowania oferty cenowej ogłoszonego postępowania prosimy o załączenie map z istniejącym uzbrojeniem terenu. Jest to element niezbędny w celu zweryfikowania ilości armatury podziemnej podlegającej regulacji.
4. Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca wywozu destruktu bitumicznego pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni.

5. Czy w ramach zamówienia oprócz regulacji wysokościowej istniejącej armatury podziemnej należy wykonać wymianę ich włączów i pokryw? Prosimy o podanie dokładnej ilości wymienianych włączów i pokryw.
6. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite wyłączenie z ruchu przedmiotowej ulicy na czas remontu?
7. Prosimy o podanie technologii i ilości odtwarzanego oznakowania poziomego lub załączenie zatwierdzonej dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu.
8. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji regulacji wysokościowej krawężników betonowych w ilości 120 mb i nawierzchni z kostki betonowej w ilości 180 m²

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający załączył do SWZ wszystkie aktualne dokumenty techniczne oraz wszelkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Termin wykonania może ulec stosownemu wydłużeniu zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Ad. 2

Załączony przedmiar robót obejmuje pełny zakres prac do wykonania w ramach zamówienia publicznego.

Ad. 3

W załączeniu przesyłamy skany map z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Ad. 4

Miejsce wywozu destruktu bitumicznego pochodzącego z frezowania istniejącej nawierzchni wskazane będzie przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska na etapie realizacji zamówienia (odległość do 5 km).

Ad. 5

W ramach robót należy wyregulować wysokościowo oraz wymienić włązy i pokrywy na 20 studniach. Wpusty deszczowe należy wyregulować wysokościowo.

Ad. 6

Nie dopuszcza się całkowitego wyłączenia ruchu z przedmiotowej ulicy podczas robót.

Ad. 7

Oznakowanie poziome nie jest w zakresie zadania.

Ad. 8

Podane ilości krawężników i nawierzchni z kostki betonowej występują w rejonie zatok przystankowych (4 zatoki) i wlotów ulic (6 wlotów ulic) dochodzących do Alei Wyszyńskiego.

Przewodniczący komisji przetargowej


inż. Zbigniew Pożycki

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
2. a/a